

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: 477604																																																																																																																																																																									
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: EEG NV straat en nummer: Kortrijksesteenweg 255 postnummer en gemeente: 9830, Sint-Martens-Latem tel: 003292256508 e-mail: Service.HVAC.SAN@eeg.be ondernemingsnummer: BE0442891013		Technicus voornaam en achternaam: Fedric Veeckman erkenningsnummer: GV / TV Datum onderhoud: 31-07-2025 Arbeidsduur: van 10:10 tot 10:19																																																																																																																																																																									
Klant voornaam en achternaam: FIERS NV straat en nummer: Wiedauwkaa 49 postnummer en gemeente: 9000;Gent tel: +32(0)92809494 e-mail: info@fiers.net		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : Chappee rechts stookolie straat en nummer: Wiedauwkaa 49 postnummer en gemeente: 9000;Gent tel: e-mail:																																																																																																																																																																									
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																											
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof:																																																																																																																																																																											
☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtpellets ☐ houtblokken																																																																																																																																																																											
☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																											
*indeling volgens NBN CR 1749																																																																																																																																																																											
Toestel merk: BAXI type: R3/35 bouwjaar: 2007 fabricatienummer: 0722029456 nominaal vermogen (kW): 130		Brander (enkel CV) merk: Riello type: Gulliver RG3D bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 01068090101 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 128kW																																																																																																																																																																									
Goede staat van werking		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>eenheid</th> <th>Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th>Proef I: Initiële meting</th> <th>Proef II: Eindmeting **</th> <th>OK</th> <th>Niet OK</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>□ LL □ 25 □ 50 □ 75 ☒ HL</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>Danfoss W</td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>gasdruk</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0 ☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>12.9</td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>13.1 ☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (tₐ)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>155.3</td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (tₐ)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>28.5</td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (tₑ - tₐ)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>126.8</td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hₛ)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>88.2</td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; Hᵢ)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>94.3 ☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NOₓ)</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>O₂-referentie (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>2259871</td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>31/07/2025</td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td></td> <td></td> <td>10:17:45</td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> </tbody> </table>		eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **	OK	Niet OK				□ LL □ 25 □ 50 □ 75 ☒ HL			Keteltemperatuur	°C	1,2				sproeier: merk en type		1			Danfoss W	sproeier: debiet		1			2.5	sproeier: hoek	graden	1			60	Pompdruk	bar	1			12	gasdruk	mbar	2				Teller	mbar	2				Gasblok	mbar	2				Branderbed	mbar	2				rookindex	Bacharach	1			0 ☒ ☐	zuurstof (O₂)	%	1, 2			3.2	koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2			12.9	koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2			13.1 ☒ ☐	rookgastemperatuur (tₐ)	°C	1, 2			155.3	temperatuur verbrandingslucht (tₐ)	°C	1, 2			28.5	nettotemperatuur (tₑ - tₐ)	°C	1, 2			126.8	verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hₛ)	%	1, 2			88.2	verbrandingsrendement (onderwaarde; Hᵢ)	%	1, 2			94.3 ☒ ☐	Stikstofoxide (NOₓ)	mg/m³					O₂-referentie (%)						Serienummer Testo		1, 2			2259871	datum		1, 2			31/07/2025	tijd		1, 2			10:17:45	geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK		☐ Niet OK	geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK	zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **	OK	Niet OK																																																																																																																																																																						
			□ LL □ 25 □ 50 □ 75 ☒ HL																																																																																																																																																																								
Keteltemperatuur	°C	1,2																																																																																																																																																																									
sproeier: merk en type		1			Danfoss W																																																																																																																																																																						
sproeier: debiet		1			2.5																																																																																																																																																																						
sproeier: hoek	graden	1			60																																																																																																																																																																						
Pompdruk	bar	1			12																																																																																																																																																																						
gasdruk	mbar	2																																																																																																																																																																									
Teller	mbar	2																																																																																																																																																																									
Gasblok	mbar	2																																																																																																																																																																									
Branderbed	mbar	2																																																																																																																																																																									
rookindex	Bacharach	1			0 ☒ ☐																																																																																																																																																																						
zuurstof (O₂)	%	1, 2			3.2																																																																																																																																																																						
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2			12.9																																																																																																																																																																						
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2			13.1 ☒ ☐																																																																																																																																																																						
rookgastemperatuur (tₐ)	°C	1, 2			155.3																																																																																																																																																																						
temperatuur verbrandingslucht (tₐ)	°C	1, 2			28.5																																																																																																																																																																						
nettotemperatuur (tₑ - tₐ)	°C	1, 2			126.8																																																																																																																																																																						
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hₛ)	%	1, 2			88.2																																																																																																																																																																						
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hᵢ)	%	1, 2			94.3 ☒ ☐																																																																																																																																																																						
Stikstofoxide (NOₓ)	mg/m³																																																																																																																																																																										
O₂-referentie (%)																																																																																																																																																																											
Serienummer Testo		1, 2			2259871																																																																																																																																																																						
datum		1, 2			31/07/2025																																																																																																																																																																						
tijd		1, 2			10:17:45																																																																																																																																																																						
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK		☐ Niet OK																																																																																																																																																																						
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK		☐ Niet OK																																																																																																																																																																						
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK																																																																																																																																																																						
Veilige staat van werking		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)</td> <td>-12 Pa</td> <td>1, 2, 3</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>verluchting en ventilatie stooklokaal</td> <td></td> <td>1, 2, 3</td> <td>☒ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☐ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> <tr> <td>dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)</td> <td></td> <td>2</td> <td>☐ OK</td> <td>☐ Niet OK</td> </tr> </tbody> </table>		druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-12 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK	verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK	dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK	dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																				
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-12 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																																							
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																																							
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																																							
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK																																																																																																																																																																							
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten		** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																																																																									
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 31/07/2026																																																																																																																																																																									
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																											
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))		(handtekening klant) ☒ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen																																																																																																																																																																									
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be . Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).																																																																																																																																																																											

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 477604
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: EEG NV straat en nummer: Kortrijksesteenweg 255 postnummer en gemeente: 9830, Sint-Martens-Latem tel: 003292256508 e-mail: Service.HVAC.SAN@eeg.be ondernemingsnummer: BE0442891013		voornaam en achternaam: Fedric Veeckman ☒ erkend technicus: GV / TV ☒ Schoorsteenveger Datum reiniging: 31-07-2025 Arbeidsduur: van 10:10 tot 10:19	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: FIERS NV straat en nummer: Wiedauwkaa 49 postnummer en gemeente: 9000; Gent tel: +32(0)92809494 e-mail: info@fiers.net		Naam stooktoestel : Chappée rechts stookolie straat en nummer: Wiedauwkaa 49 postnummer en gemeente: 9000; Gent tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: BAXI type: R3/35 bouwjaar: 2007 fabricatienummer: 0722029456 nominaal vermogen (kW): 130		merk: Riello type: Gulliver RG3D bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 01068090101 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 128kW	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		31/07/2026	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		31/07/2026	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))		voor kennisname (handtekening klant) ☒ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).