



**Arco NV**  
Brandstraat 22  
9160 Lokeren  
BTW BE0476905052

@service@arconv.com

+32(0)9 349 05 46

Erkenning: Arco nv - Brandstraat 22 - 9160 Lokeren - ENREF/00066

## CERTIFICAAT Lektest

UITGEVOERD OP  
24/11/2025

NUMMER VAN HET ATTEST  
1656

KLANT  
**FIERS J&B (1337)**  
01337 - FIERS J&B  
WIEDAUWKAAL 49  
9000 GENT

### Installatie Snelvries (5008084)

NOMINALE INHOUD  
63,000 kg

KOUDEMIDDEL  
R-404a

GWP  
3921,60

CO<sub>2</sub>-EQUIV. (TON)  
247,06

TYPE  
Proces

#### GEGEVENS

|                   |                                                  |                              |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| REDEN             | Periodieke controle van de volledige installatie | <b>LEKDETECTIEAPPARATUUR</b> |                        |
| METHODES          | <b>Direct:</b> Gasdetectietoestel                | TYPE/MERK                    | D-TEK 3 (Freon en Co2) |
| VOND PLAATS       | Na normale werking                               | SERIENUMMER                  | 23100357               |
| IN HET KADER VAN  | Periodieke controle van de volledige installatie | DATUM VAN IJ KING            | 24/11/2025             |
| CONFORM DE NORMEN | NBN-EN 378                                       | LEKDETECTIEGREN              | 1,0 gr/jaar            |
| BESLUIT           | De installatie voldoet aan de controle-eisen.    | <b>TESTDRUK</b>              |                        |
| LEKVERLIES        | 0% (0,000 kg)                                    | LD                           | n.v.t.                 |
| OPMERKINGEN       | N.v.t.                                           | HD                           | n.v.t.                 |

#### UITVOERING

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA   | <b>Arco NV</b><br>Brandstraat 22<br>9160 Lokeren<br>Arco nv - Brandstraat 22 - 9160 Lokeren - ENREF/00066 |
| MONTEUR | Tom Van de Voorde<br>KOEL/AIB/E_07/T_IV_506                                                               |



**Arco NV**  
Brandstraat 22  
9160 Lokeren  
BTW BE0476905052

@service@arconv.com  
☎ +32(0)9 349 05 46  
Erkenning: ENREF/00066

CERTIFICAAT  
**Lektest**

UITGEVOERD OP  
**24/11/2025**  
  
NUMMER VAN HET ATTEST  
**1654**

KLANT  
**FIERS J&B (1337)**  
**01337 - FIERS J&B**  
**WIEDAUWKAAL 49**  
**9000 GENT**

**Installatie  
klima centrale  
(5010025)**

NOMINALE INHOUD  
**210,750 kg**

TYPE  
**Proces**

**GEGEVENS**

REDEN **Periodieke controle van de volledige  
installatie**

METHODES **Direct: Gasdetectietoestel**

VOND PLAATS **Na normale werking**

IN HET KADER VAN **Periodieke controle van de volledige  
installatie**

CONFORM DE  
NORMEN **NBN-EN 378**

BESLUIT **De installatie voldoet aan de controle-  
eisen.**

LEKVERLIES **0% (0,000 kg)**

OPMERKINGEN **N.v.t.**

**LEKDETECTIEAPPARATUUR**

TYPE/MERK **D-TEK 3 (Freon  
en Co2)**

SERIENUMMER **23100357**

DATUM VAN IJ KING **24/11/2025**

LEKDETECTIEGRENS **1,0 gr/jaar**

**TESTDRUK**

LD **n.v.t.**

HD **n.v.t.**

**UITVOERING**

FIRMA **Arco NV**  
**Brandstraat 22**  
**9160 Lokeren**  
**ENREF/00066**

TECHNIEKER **Tom Vandevoorde**  
**KOEL/AIB/E\_07/T\_IV\_506**

VOOR DE KLANT

Ondergetekende  
Marthe



**Arco NV**  
Brandstraat 22  
9160 Lokeren  
BTW BE0476905052

@service@arconv.com  
☎ +32(0)9 349 05 46  
Erkenning: ENREF/00066

## CERTIFICAAT Lektest

UITGEVOERD OP  
**24/11/2025**  
  
NUMMER VAN HET ATTEST  
**1655**

KLANT  
**FIERS J&B (1337)**  
**01337 - FIERS J&B**  
**WIEDAUWKAAL 49**  
**9000 GENT**

### Installatie Centrale koelcellen (5010322)

NOMINALE INHOUD  
**252,000 kg**

KOELMIDDEL  
**R-404a**

GWP  
**3921,60**

CO<sub>2</sub>-EQUIV. (TON)  
**988,24**

TYPE  
**Proces**

#### GEGEVENS

|                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REDEN             | Periodieke controle van de volledige installatie | <b>LEKDETECTIEAPPARATUUR</b><br><br>TYPE/MERK<br><b>D-TEK<br/>STRATUS<br/>COMBI<br/>(Freon/Co2)</b><br><br>SERIENUMMER<br><b>22430296</b><br><br>DATUM VAN IJ KING<br><b>24/11/2025</b><br><br>LEKDETECTIEGRENS<br><b>1,0 gr/jaar</b> |
| METHODES          | <b>Direct:</b> Gasdetectietoestel                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| VOND PLAATS       | Na normale werking                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| IN HET KADER VAN  | Periodieke controle van de volledige installatie |                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONFORM DE NORMEN | <b>NBN-EN 378</b>                                | <b>TESTDRUK</b><br><br>LD<br><b>n.v.t.</b><br><br>HD<br><b>n.v.t.</b>                                                                                                                                                                 |
| BESLUIT           | De installatie voldoet aan de controle-eisen.    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| LEKVERLIES        | <b>30,1% (75,820 kg)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| OPMERKINGEN       | <b>N.v.t.</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |

#### UITVOERING

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| FIRMA      | <b>Arco NV</b><br>Brandstraat 22<br>9160 Lokeren<br>ENREF/00066 |
| TECHNIEKER | <b>Aleksander Babayan</b><br>KOEL/AIB/E_07/T_IV_10-013          |

VOOR DE KLANT

Ondergetekende  
Mata



**Arco NV**  
Brandstraat 22  
9160 Lokeren  
BTW BE0476905052

@service@arconv.com

+32(0)9 349 05 46

Erkenning: Arco nv - Brandstraat 22 - 9160 Lokeren - ENREF/00066

## CERTIFICAAT Lektest

UITGEVOERD OP  
26/02/2026

NUMMER VAN HET ATTEST  
2743

KLANT  
**FIERS J&B (1337)**  
01337 - FIERS J&B  
WIEDAUWKAAL 49  
9000 GENT

### Installatie COMPR. SNELVRIES (5005035)

NOMINALE INHOUD  
62,720 kg

KOUDEMIDDEL  
R-448a

GWP  
1387,10

CO<sub>2</sub>-EQUIV. (TON)  
87,00

TYPE  
Proces

#### GEGEVENS

REDEN Periodieke controle van de volledige installatie

METHODES **Direct: Gasdetectietoestel**

VOND PLAATS Na normale werking

IN HET KADER VAN Periodieke controle van de volledige installatie

CONFORM DE NORMEN NBN-EN 378

BESLUIT De installatie voldoet aan de controle-eisen.

LEKVERLIES 97,1% (60,921 kg)

OPMERKINGEN N.v.t.

#### LEKDETECTIEAPPARATUUR

TYPE/MERK D-TEK 3 (Freon en Co2)

SERIENUMMER 23100537

DATUM VAN IJKING 26/02/2026

LEKDETECTIEGRENIS 1,0 gr/jaar

#### TESTDRUK

LD n.v.t.

HD n.v.t.

#### UITVOERING

FIRMA **Arco NV**  
Brandstraat 22  
9160 Lokeren  
Arco nv - Brandstraat 22 - 9160 Lokeren - ENREF/00066

MONTEUR Tom Van de Voorde  
KOEL/AIB/E\_07/T\_IV\_506



**Arco NV**  
Brandstraat 22  
9160 Lokeren  
BTW BE0476905052

@service@arconv.com  
☎ +32(0)9 349 05 46  
Erkenning: ENREF/00066

CERTIFICAAT  
**Lektest**

UITGEVOERD OP  
**05/02/2026**  
NUMMER VAN HET ATTEST  
**2543**

KLANT  
**FIERS J&B (1337)**  
**01337 - FIERS J&B**  
**WIEDAUWKAAL 49**  
**9000 GENT**

**Installatie  
bewaardiepvries  
(5011154)**

NOMINALE INHOUD  
**116,000 kg**

KOELMIDDEL  
**R-448a**

GWP  
**1387,10**

CO<sub>2</sub>-EQUIV. (TON)  
**160,90**

TYPE  
**Proces**

**GEGEVENS**

|                   |                                                     |                              |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| REDEN             | -olievettigheid/ geel ijs langs exp. ventiel zijde. | <b>LEKDETECTIEAPPARATUUR</b> |             |
| METHODES          | <b>Direct:</b> Gasdetectietoestel                   | TYPE/MERK                    | Tiff Zx 1E  |
| VOND PLAATS       | Na normale werking                                  | SERIENUMMER                  | 000         |
| IN HET KADER VAN  | Controle van een onderdeel van de installatie       | DATUM VAN IJKING             | 05/02/2026  |
| CONFORM DE NORMEN | NBN-EN 378                                          | LEKDETECTIEGREN              | 5,0 gr/jaar |
| BESLUIT           | De installatie voldoet aan de controle-eisen.       | <b>TESTDRUK</b>              |             |
| LEKVERLIES        | 0% (0,000 kg)                                       | LD                           | 3,0 bar     |
| OPMERKINGEN       | -ok.                                                | HD                           | 12,0 bar    |

**UITVOERING**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| FIRMA      | <b>Arco NV</b><br>Brandstraat 22<br>9160 Lokeren<br>ENREF/00066 |
| TECHNIEKER | Kristof Vansteenkiste<br>KOEL/AIB/E_02/T_I_1014                 |

TECHNIEKER

Kristof Vansteenkiste

VOOR DE KLANT

Ondergetekende  
Ellen