




AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER

Agentschap Wegen en Verkeer
District Gent
Koning Albert II Laan 15 bus 420
1210 Brussel
T 09 2762600
www.wegenenverkeer.be

Bram Taelman - Denys nv
Industrieweg 124
9032 Wondelgem

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
26/01/2026	1101341001	AV/411/2026/00165	1
vragen naar/e-mail		telefoonnummer	datum
Andy Criel		09 2762600	28/01/2026
wegen.oostvlaanderen.districtgent@mow.vlaanderen.be			
Betreft:	Advies inzake de aanvraag tot informatievraag		

Ligging van het perceel:

straat: Langerbruggekaai 10
gemeente: 9000 Gent
kadastrale gegevens: Afd. GENT 13 AFD Sectie R Nr.
1525/00B002
gewestweg: N4740002 van 1.4 +10 tot 1.5 +8 (rechts)

Geachte,

De voornaamste vereiste is dat de minimale doorrijhoogte 5m50 moet bedragen.
Uiteraard laat je best ook langs beide zijden van de rijweg wat ruimte: minimum 1 meter

Hoogachtend,

Bennie Van Belleghem

AWV districtchef

From: [Goossens Ilse](#)
Sent on: donderdag 29 januari 2026 14:23:49
To: [De pestel, Loic](#)
Subject: RE: Principieel akkoord AMT lozing bemalingswater Kanaal Gent-Terneuzen – infrastructuurwerken Langerbrugge

Beste Loic,

Rekening houden met onderstaande voorgestelde werkwijze kunnen we vanuit AMT hiermee principieel akkoord gaan.

Met vriendelijke groeten,

ing. Ilse Goossens
districtshoofd

DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Maritieme Toegang
M 0473 82 19 89
Bezoekadres Motorstraat 109, 9000 Gent
Postadres Koning Albert II-Laan 15 Bus 150, 1210 Brussel
[mow.vlaanderen.be](#)
[maritiemetoeegang.be](#)



////////////////////////////////////



Van: De pestel, Loic <loic.depestel@swecobelgium.be>
Verzonden: donderdag 29 januari 2026 9:45
Aan: Goossens Ilse <ilse.goossens@mow.vlaanderen.be>
Onderwerp: Principieel akkoord AMT lozing bemalingswater Kanaal Gent-Terneuzen – infrastructuurwerken Langerbrugge

Beste

In het kader van de geplande infrastructuurwerken tussen de Electrabel-centrale Langerbrugge en Kronos Europe nv te Evergem zal een bemaling noodzakelijk zijn.
Het is de bedoeling om het bemalingswater te lozen in het Kanaal Gent-Terneuzen, via een leidingbrug over de Langerbruggekaai. AWW heeft hiervoor reeds principieel akkoord verleend en de technische vereisten voor deze leidingbrug vastgelegd (zie bijlage).





Het geloosde bemalingswater zal volledig voldoen aan de geldende wettelijke lozingsnormen. Om dit te waarborgen wordt een grondwaterzuivering voorzien. Dit aspect zal verder worden uitgewerkt en opgenomen in de omgevingsvergunning die in de komende maanden zal worden ingediend.

Graag vernemen wij of AMT principieel akkoord kan gaan met deze voorgestelde opzet. In het kader van de omgevingsvergunning zal een gedetailleerd grondwateronderzoek en zuiveringsconcept worden voorgelegd.

Alvast bedankt voor uw terugkoppeling.

Met gezonde en vriendelijke groet
Loic De pestel
Water Consultant

Sweco bv/srl | Gent
M +32472047596
loic.depestel@swecobelgium.be
www.swecobelgium.be



BTW: BE0405647664 | RPR: Brussels
[Klaar voor de toekomst? Volg Sweco en bekijk onze vacatures.](#)

[Meer informatie over hoe Sweco uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u hier lezen.](#)

