

Bijlage E2

Effecten op de bodem

1. Beschrijf de bronnen van emissies naar de bodem.

Met deze aanvraag wordt er een nieuwe opslagtank geplaatst voor de opslag van diesel. De nieuwe opslaglocatie in het productiegebouw voor desinfectiemiddelen, wordt uitgerust met de minimum vereiste inkuipingscapaciteit. Dit door middel van speciaal daartoe voorziene opslagkasten.

Het indelen van de noodgeneratoren onder rubriek 12 betreft louter een administratieve rechtzetting. Deze generatoren zijn reeds aanwezig en vergund onder rubriek 31. De beoordeling van de effecten naar de bodem ten gevolge van de exploitatie van deze generatoren werd bijgevolg reeds geëvalueerd in een voorgaande aanvraag.

De extra opslagtank voor stikstof leidt niet tot mogelijke emissies naar de bodem toe, gezien dit een inert gas betreft.

2. Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten op de bodem te voorkomen of te beperken.

De nieuwe opslagtank voor diesel betreft een bovengrondse, dubbelwandige tank voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. De overvulbeveiliging zal zowel akoestisch als visueel voorzien worden en merkbaar vanaf de vloeistofdichte losplaats. Voor het vullen van de opslagtank zal de tankwagen zich ook positioneren ter hoogte van de vloeistofdichte losplaats ter hoogte van de zone 'utilities' die reeds voorzien is voor de chemicaliëntanks. De opvangput van deze losplaats wordt telkens dichtgezet wanneer er product gelost wordt.

3. Motiveer waarom de effecten op de bodem al dan niet aanzienlijk zijn.

Op basis van de voorziene maatregelen en de beperkte aard van de wijzigingen, wordt geacht dat het risico op verontreinigingen naar de bodem niet aanzienlijk is.