

Bijstelling voorwaarden

BIJSTELLING VOORWAARDEN

Wenst u een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden of een bijzondere voorwaarde te vragen?

Ja

Welke bijstelling vraagt u aan?

Bijstelling van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning of meldingsakte

Bijstelling van de bijzondere voorwaarden uit de vergunning of meldingsakte

Voor welke voorwaarde vraagt u een bijstelling aan?

Naar aanleiding van de hernieuwing en de verandering door uitbreiding van de elektriciteitscentrale wordt tevens een verlenging gevraagd van de bijzondere voorwaarden 22a, 22b en 25 uit artikel 3 §3 van het besluit van de Bestendige Deputatie van 13 oktober 2011.

Bijzondere voorwaarden 22a en 22b betreffen lozingsnormen voor de lozing van bedrijfsafvalwater.

Bijzondere voorwaarde 22a geeft een overzicht van de maximaal toegelaten lozingsparameters voor de lozing van industrieel bedrijfsafvalwater. Bijzondere voorwaarde 22b stelt dat de concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

Bijzondere voorwaarde 25 stelt dat de centrale volcontinue geëxploiteerd mag worden. In geen van de sectorale voorwaarden horende bij de gevraagde activiteiten en inrichtingen is melding gemaakt van werkingsuren. Desalniettemin wil Luminus NV een herbevestiging krijgen van de volcontinuïteit van de exploitatie en van de activiteiten die inherent zijn aan deze exploitatie.

Geef de datum en het referentienummer van de vergunning of meldingsakte waarin de voorwaarde werd opgelegd.

Datum:

13.10.2011

Referentienummer:

M03/44021/31/1/A/6/PW/KS

Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

Luminus voert een bijstelling door van de maximaal vergunde lozingsdebieten voor industrieel afvalwater van 25 m³/u, 196 m³/d en 20.000 m³/jaar tot maximaal 16 m³/u, 125 m³/dag en 3.250 m³/jaar. Het betreft lozing van industrieel afvalwater op de openbare riolering en voorafgaand aan deze lozing vindt verdere behandeling plaats in de bedrijfseigen fysicochemische afvalwaterzuiveringsinstallatie. In het MER wordt geoordeeld dat het bestaande normenkader gehandhaafd kan blijven.

Het belangrijkste milieuaspect dat bij deze afweging beoordeeld moet worden is het aspect geluid. Zoals ook blijkt uit het MER-rapport is bij de beoordeling van de geluidsimpact van de activiteiten rekening gehouden met een volcontinue productie. De geluidsbijdrage is afgetoetst ten opzichte van de strengste grenswaarden voor geluid met name de geluidsnormen voor de nacht.

Welk alternatief of welke aanvulling van de voorwaarde stelt u voor?

Voorwaarde 22a

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden: BZV : 30 mg/l ZS : 60 mg/l CZV : 200 mg/l Ntot : 30 mg/l Nitriet : 1 mg/l Ptot : 10 mg/l Chloriden : 30 000 mg/l – 1.958 kg/dag Sulfaten : 600 mg/l Anionische detergenten : 1 mg/l Detergenten totaal : 3 mg/l Cu : 0,1 mg/l Ni : 0,3 mg/l Fe opgelost : 4 mg/l Zn : 0,6 mg/l AOX : 0,4 mg/l Fluoriden : 4 mg/l

Voorwaarde 22b

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters, die bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'Indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM.

Voorwaarde 25

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 worden geëxploiteerd.