

Aanmaakdatum: 25.08.2026

Voorwerp: AZULATIS Project RWZI Evergem - KRONOS Europe

Landschapselement Hoogstammige bomen vellen die geen deel uitmaken van een bos Landschapselement (boom, bos) (VELLEN)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Landschapselement Hoogstammige bomen vellen die geen deel uitmaken van een bos Hoogstammige boom (VELLEN)

Geef een gedetailleerde omschrijving van de werken

Zie addendum B20.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (CONSTRUCTIE)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere infrastructuur of technische werken (CONSTRUCTIE)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Plaatsing van 3 buffertanks ten westen van waterzuiveringsinstallatie (handeling 'ZUIVER') en een zandfilter ten oosten van de zuiveringsinstallatie, dewelke alle vier deel uitmaken van de algemene opstelling van de waterzuivering, maar zich buiten het gebouw bevinden. De buffertanks worden op een betonsokkel geplaatst op de daaronder voorziene betonverharding, die onder handeling 'VERHARDING' valt.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (CABINE)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere infrastructuur of technische werken (CABINE)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Klantcabine Fluvius voor levering van minder dan 250kva stroom voor werking zuiveringsinstallatie Azulatis. Standaard afmetingen (2,70m op 3,45m) van cabine, locatie bevindt zich op aan de rand van het in te richten perceel en naast de inrit voor vlotte toegankelijkheid.

Gebouw of Constructie Bouwen of herbouwen Dienstverlening (GEBOUW)

Kenmerken van het gebouw of van de gebruikseenheid

Publiek toegankelijke vloeroppervlakte

0 m²

Maximaal aantal toegelaten personen

10

Aantal uitgangen en nooduitgangen

3

Totale breedte van de uitgangen en nooduitgangen

3,5 m

BASISKENMERKEN VAN HET GEBOUW / DE CONSTRUCTIE - NIEUWE TOESTAND

Bevat het gebouw (constructie) bovengrondse delen?

Ja

Grondoppervlakte van het gebouw (constructie)

203,1 m²

Nuttige oppervlakte van het volledige bovengrondse gedeelte van het gebouw (constructie)

191,8 m²

Volume

1 421 m³

Nokhoogte

7 m

Kroonlijsthoogte

7 m

Type bebouwing

Vrijstaand

Wordt er in het gebouw energie verbruikt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken?

Nee

Brandweer

Referentie

Laagbouw

Hoogte van de bovenste vloerplaat

0,1 m

Wanneer de inhoud van de aanvraag een advies van de brandweer vereist, is de volgende werkwijze van toepassing:

1. De bovenste vloerplaat is 15m of hoger:

- men maakt de plannen voor de brandweer zoals wordt omschreven in het normenboek
- op basis van deze plannen vraagt men een vooradvies aan de betrokken hulpverleningszone (brandweer)
- het vooradvies en de plannen waarop het is gebaseerd worden bij de aanvraag gevoegd samen met de verklaring dat de aanvraag rekening houdt met de gestelde voorwaarden of met een beschrijving van op welke wijze met de gestelde voorwaarden wordt omgegaan
- indien er binnen de 45 dagen na vraag geen vooradvies is ontvangen: een verklaring hiervan samen met de plannen van de vraag om vooradvies bij de aanvraag voegen

2. De bovenste vloerplaat is lager dan 15m:

- men maakt de plannen voor de brandweer zoals wordt omschreven in het normenboek
- de plannen worden bij de aanvraag gevoegd
- het bestuur kan een (sub)advies aan de betrokken hulpverleningszone (brandweer) vragen.

Bevat het gebouw (constructie) ondergrondse delen?

Nee

Oppervlakte van het volledige ondergronds gedeelte van het gebouw (constructie)

m²

Volume

m³

Diepte

m

PARKEERPLAATSEN VOOR AUTO'S EN FIETSEN BUITEN HET GEBOUW

Zijn er parkeerplaatsen buiten het gebouw aanwezig?

Nee

parkeerplaatsen op het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft; parkeerplaatsen op het openbaar domein zijn hiervan uitgesloten

Totaal aantal parkeerplaatsen voor wagens buiten het gebouw

Totaal aantal aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal parkeerplaatsen voor fietsen

Zijn er parkeerplaatsen buiten het goed aanwezig?

Nee

parkeerplaatsen buiten het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft; parkeerplaatsen op het openbaar domein zijn hiervan uitgesloten

Totaal aantal parkeerplaatsen voor wagens buiten het goed

Totaal aantal aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal parkeerplaatsen voor fietsen

PARKEERPLAATSEN VOOR AUTO'S EN FIETSEN IN HET GEBOUW

Zijn er parkeerplaatsen in het gebouw aanwezig?

Nee

Totaal aantal parkeerplaatsen voor wagens in het gebouw

Totaal aantal aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal parkeerplaatsen voor fietsen

Gebouw of Constructie Bouwen of herbouwen Andere dienstverlening (GEBOUW)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Bouwen van een gebouw met een waterzuiveringsstation voor het zuiveren van effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin te Evergem in de Westbekesluis. Na het zuiveren van dit effluent kan het opgepompt worden om bedrijven in de haven van Gent te voorzien van proper proceswater.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (PERS)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere leidingen (PERS)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Persleiding HDPE PN 10 Ø315mm SDR 17, inclusief ontlueters.

Deze persleiding wordt aangelegd deels in open sleuf en deels middels gestuurde boringen (zie B26 voor meer info).

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (VERHARDING)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Verharding / Inrichting openbaar domein (VERHARDING)

Totale oppervlakte van de verharding na de werken

255 m²

Invulling van de verharding

☒ Parkeerplaatsen voor auto's (totaal)

Aantal

2

☐ Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal

☐ Parkeerplaatsen voor fietsen

Aantal