

NV Azulatis
Oudenaardse heerweg 72
8540 Deerlijk

uw brief :
uw ref. :
onze ref. OMV : OMV_2026037875
inrichtingsnummer : 20260625-0036
bijlagen : 1
betreft :
**omgevingsvergunningsaanvraag:
NV Azulatis**
Inlichtingen IIOA: Gevaert Veerle,
tel. : 09 267 78 82
Inlichtingen SH: Van der Heyden Veerle,
tel. : 09 267 75 11
email : omgevingsvergunning@oost-
vlaanderen.be

Gent, datum omgevingsloket

Geachte

Ik ontvang uw omgevingsvergunningsaanvraag op 1 juli 2026, met als onderwerp: het exploiteren van een waterhergebruikinstallatie, riolering en persleiding, de aanleg van een ondergrondse persleiding effluent en de bouw van een gebouwingsinstallatie (IIOA + SH), gelegen aan de Wondelgemkaai zn te 9000 Gent, de Westbekesluis zn te 9940 Evergem, de Langerbruggekaai zn te 9000 Gent en de Buitenring-Wondelgem zn te 9000 Gent.

Uw omgevingsvergunningsaanvraag werd heden ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij de aanvraag werd een screening gevoegd, vermits de aanvraag betrekking heeft op activiteiten die zijn opgenomen in bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2025, wat betreft de milieueffectrapportage. Op basis van de beoordeling van de milieueffecten (conform bijlage II bij het DABM), zoals opgenomen in de beslissing in bijlage bij deze brief, kan worden geconcludeerd dat het opmaken van een milieueffectrapport (MER) niet vereist is.

De Deputatie zal hierover een beslissing nemen binnen de decretale termijn van 120 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidverklaring.

Uw dossier zal eveneens besproken worden op de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Indien u gevraagd heeft om gehoord te

worden, zal u hiervoor nog een uitnodiging ontvangen met vermelding van de datum en het uur waarop uw dossier zal worden besproken.

Verdere informatie m.b.t. deze beslissing kan bekomen worden bij de Communicatiedienst van het provinciebestuur op het groen nummer 0800-94808. Gelijkaardige informatie kan eveneens worden opgevraagd door de pers en door elke belanghebbende.

Verder deel ik u mede dat u, overeenkomstig het provinciaal reglement inzake de openbaarheid van bestuur, inzage van het volledige dossier kunt vragen door een schriftelijk verzoek te richten aan dienst Omgevingsvergunningen (Leefmilieu), Provinciehuis, Charles De Kerchovelaan 189 te 9000 Gent of via omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar bovenstaand contactpersoon.

Hoogachtend
namens de Deputatie
de provinciale omgevingsambtenaar

Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit onderwerp onze referentie: OMV_2026037875 en het inrichtingsnummer: 20260625-0036 vermeldt.

Screeningsbeslissing

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 van het m.e.r.-besluit, meer bepaald rubrieken 10.k) en 11.c), en de aanvraag omvat een project-m.e.r.-screeningsnota.

Kenmerken van het project

De aanvraag betreft de aanleg en exploitatie van een waterhergebruikinstallatie, riolering en een persleiding tussen de RWZI Evergem en de site van Kronos Europe te Gent. Het project heeft als doel gezuiverd effluent verder op te waarden tot proceswater zodat het gebruik van stads- en oppervlaktewater kan worden verminderd. De installatie omvat onder meer een gritfilter, pompinstallaties, chemische dosering, ultrafiltratie, bufferinstallaties en een persleiding van circa 3.600 m. Tijdens de aanlegfase zijn beperkte grondwerken, gestuurde boringen en een tijdelijke bemaling nodig.

Locatie en omgeving

Het project situeert zich tussen de RWZI van Aquafin te Evergem en de site van Kronos Europe in de Gentse kanaalzone. De omgeving wordt gekenmerkt door een uitgesproken industrieel karakter. Volgens de omgevingscheck bevinden zich habitatrictlijngebieden en VEN-gebieden op ongeveer 5 km afstand. Het projectgebied ligt niet in een speciale beschermingszone en niet in een VEN-gebied. De locatie ligt binnen het haven- en industriegebied en wordt omgeven door bestaande infrastructuur, spoorwegen en industriële activiteiten. Er worden geen significante effecten verwacht op natuurwaarden, watertoetsaspecten of de bestaande planologische bestemming.

Soort en de kenmerken van de potentiële effecten

De aanvrager diende een screeningsnota in als onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag.

De potentiële effecten op de omgeving (mens en milieu), worden door de aanvrager als volgt omschreven:

Mobiliteit

Tijdens de aanlegfase ontstaat tijdelijk werfverkeer. Tijdens de exploitatie blijft het verkeer beperkt tot onderhoudsbezoeken en periodieke leveringen. Er worden geen aanzienlijke mobiliteitseffecten verwacht.

Bron: Bijlage E1

Bodem

Risico's zijn hoofdzakelijk verbonden aan grondwerken en opslag van gevaarlijke stoffen. Door gebruik van lekbakken, dubbelwandige tanks, lekdetectie en spill kits worden effecten beperkt.

Bron: Bijlage E2

Watersysteem

Het project vermindert de behoefte aan kanaal- en stadswater. Gevaarlijke producten worden veilig opgeslagen en er worden geen aanzienlijke negatieve effecten op het watersysteem verwacht.

Bron: Bijlage E3

Luchtkwaliteit

Er zijn geen geleide emissies. Tijdelijke emissies tijdens de aanlegfase en beperkt verkeer tijdens exploitatie leiden niet tot aanzienlijke effecten op de luchtkwaliteit.

Bron: Bijlage E4

Geluid en trillingen

Mogelijke hinder tijdens de werffase is tijdelijk en beperkt. Tijdens exploitatie worden geen relevante geluidseffecten verwacht omdat activiteiten binnen plaatsvinden.

Bron: Bijlage E5

Biodiversiteit

De stikstofimpact blijft ruim onder 1%. Natuurgebieden liggen op relatief grote afstand en de tijdelijke bemaling heeft geen relevante effecten. Er worden geen aanzienlijke effecten op biodiversiteit verwacht.

Bron: Bijlage E6

Ongevallen of rampen

Risico's tijdens aanleg en exploitatie worden beheerst door veiligheidsmaatregelen, opleiding, signalisatie en conforme opslag van gevaarlijke stoffen. Het risico wordt niet als aanzienlijk beschouwd.

Bron: Bijlage E7

Conclusie

Op basis van de projectkenmerken, de ligging van het project en de onderzochte milieu-effecten kan worden geconcludeerd dat geen aanzienlijke milieueffecten worden verwacht. De voorziene maatregelen beperken de mogelijke effecten voldoende. Een project-MER wordt bijgevolg niet noodzakelijk geacht.

Conclusie

In bovenstaande evaluatie werd de aanvraag getoetst aan alle criteria van bijlage I van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er wordt geoordeeld dat, in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten, er geen

aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is.

In het dossier wordt niet verwezen naar een reeds opgemaakt plan-MER (met vergelijkbare effecten), een eerder beoordeeld project-MER (herhaling, voortzetting of alternatief van het project) of een goedgekeurd gemotiveerd verzoek tot ontheffing overeenkomstig artikel 4.2.3, §3bis, van het DABM.

Er zijn evenmin eerdere milieubeoordelingen of controles bekend die aanleiding geven tot een andere beoordeling.

Op basis hiervan wordt besloten dat het opmaken van een milieueffectrapport niet vereist is.

Deze conclusie is gebaseerd op de volledigheid en juistheid van de door de initiatiefnemer verstrekte informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie ligt bij de initiatiefnemer.