

TOESTELLEN MARRIOTT GHENT

Nr.	Nr vorige aanvraag	Aard	Locatie	Elektrisch vermogen - nieuw (kW)	Elektrisch vermogen - vergund (kW)	Type koelmiddel	Koelmiddel (kg)	GWP-waarde	ton CO2-equivalent	Warmte-vermogen (kW)	Koel-vermogen (kW)	Rubriek
NG	NG	Noodgroep (diesel) - < 100 bedrijfsuren/jaar	Dak niveau +5	640 kVA	529,00	-	-	-	-	-	-	-
HS	HS	Hoogspanningscabine met transformator (oliegekoeld type)	Niveau -1 HS-lokaal	1.250 kVA	1.250 kVA	-	-	-	-	-	-	12.2.2°
HVRF A	VRV	Warmtepompen Hotel	Dak niveau +6	14,93	193,50	R32	14,90	675	10,06	45	40,00	16.3.2°b)
HVRF B			Dak niveau +6	11,65		R32	10,30	675	6,95	37,5	33,50	16.3.2°b)
HVRF C			Dak niveau +6	11,65		R32	10,00	675	6,75	37,5	33,50	16.3.2°b)
HVRF D			Dak niveau +6	11,65		R32	10,30	675	6,95	37,5	33,50	16.3.2°b)
HVRF E			Dak niveau +6	11,65		R32	10,00	675	6,75	37,5	33,50	16.3.2°b)
HVRF F			Dak niveau +6	14,93		R32	13,10	675	8,84	45	40,00	16.3.2°b)
HVRF G			Dak niveau +6	14,93		R32	12,70	675	8,57	45	40,00	16.3.2°b)
HVRF H			Dak niveau +6	11,65		R32	10,30	675	6,95	37,5	33,50	16.3.2°b)
HVRF I			Dak niveau +6	14,93		R32	12,70	675	8,57	45	40,00	16.3.2°b)
HVRF J			Dak niveau +6	14,93		R32	12,70	675	8,57	45	40,00	16.3.2°b)
HVRF K			Dak niveau +4	9,15		R32	10,80	675	7,29	31,5	28,00	16.3.2°b)
HVRF L			Dak niveau +4	11,65		R32	9,70	675	6,55	37,5	33,50	16.3.2°b)
HVRF M			Dak niveau +6	6,39		R32	12,20	675	8,24	25	22,40	16.3.2°b)
VRF N			Dak niveau +6	5,34		R410A	8,50	2.088	17,75	16,5	15,50	16.3.2°b)
WP1	-	Warmtepomp Burelen	Niveau -1	4,50	-	R410A	2,99	2.088	6,24	10,4	8,10	16.3.2°b)

TOESTELLEN MARRIOTT GHENT

Nr.	Nr vorige aanvraag	Aard	Locatie	Elektrisch vermogen - nieuw (kW)	Elektrisch vermogen - vergund (kW)	Type koelmiddel	Koelmiddel (kg)	GWP- waarde	ton CO2- equivalent	Warmte- vermogen (kW)	Koel- vermogen (kW)	Rubriek
WP2	-	Warmtepomp Goederen lift	Niveau +6	1,54	-	R32	1	675	0,675	5,8	5	16.3.2°b)
DC	KG1	Drycooler (gekoppeld aan chiller)	Dak niveau +4	3,73	6,00	-	-	-	-	-	385,00	16.3.2°b)
KG1	KG2	Watergekoelde chiller (ijswater)	Niveau -2 Apart lokaal	96,00	74,00	R134A	80,00	1.430	114,40	-	303,00	16.3.2°b)
KG2	-	Koeling computerlokaal	Niveau -1	3,56	-	R410A	4,50	2.088	9,40	-	10,00	16.3.2°b)
KG3	-	Reserve koeling computerlokaal	Niveau -1	4,78	-	R32	3,10	675	2,09	11,2	9,50	16.3.2°b)
KG4	-	Koeling afvallokaal	Niveau -1	1,88	-	R410A	1,00	2.088	2,09	5	3,80	16.3.2°b)
K1	KI	Diepvriescel	Niveau -1	2,40	7,40	R404A	4,50	3.922	17,65	-	3,80	16.3.2°b)
K2		Koelcel groenten	Niveau -1	1,80		R449A	3,90	1.397	5,45	-	2,50	16.3.2°b)
K3		Koelcel vlees	Niveau -1	1,80		R507A	3,00	3.985	11,96	-	2,50	16.3.2°b)
K4	-	Koelcel - nieuw	Niveau -1	2,40	-	R449A	2,50	1.397	3,49	-	3,80	16.3.2°b)
K5	-	ijsschilfer machine	Niveau -1	0,60	-	R290	0,11	0,02	0,00	-	0,75	16.3.2°b)
K6	-	ijsblokjes machine	Niveau -1	0,60	-	R290	0,11	0,02	0,00	-	0,75	16.3.2°b)
K7	-	Onderbouw frigo keuken	Niveau 0 Keuken	0,40	-	R290	0,12	0,02	0,00	-	0,80	16.3.2°b)
K8	-	Onderbouw frigo keuken	Niveau 0 Keuken	0,40	-	R290	0,12	0,02	0,00	-	0,80	16.3.2°b)
K9	-	Koelcel	Niveau 0 Keuken	2,00	-	R507A	2,90	3.985	11,56	-	2,00	16.3.2°b)
K10	-	Koelkast	Niveau 0 Keuken	0,18	-	R600a	0,45	3,00	0,00	-	0,40	16.3.2°b)
K11	-	Flessenkoeler 1 Poppy bar	Niveau 0 Poppy bar	0,38	-	R134A	0,14	1.430	0,20	-	0,65	16.3.2°b)

TOESTELLEN MARRIOTT GHENT

Nr.	Nr vorige aanvraag	Aard	Locatie	Elektrisch vermogen - nieuw (kW)	Elektrisch vermogen - vergund (kW)	Type koelmiddel	Koelmiddel (kg)	GWP- waarde	ton CO2- equivalent	Warmte- vermogen (kW)	Koel- vermogen (kW)	Rubriek
K12	-	Flessenkoeler 2 Poppy bar	Niveau 0 Poppy bar	0,38	-	R134A	0,14	1.430	0,20	-	0,65	16.3.2°b)
K13	-	Biertap Poppy bar	Niveau 0 Poppy bar	0,87	-	R134A	0,33	1.430	0,47	-	1,17	16.3.2°b)
K14	-	Flessenkoeler Restaurant	Niveau 0 Restaurant	0,40	-	R290	0,12	0,02	0,00	-	0,80	16.3.2°b)
K15	-	Biertap Restaurant	Niveau 0 Restaurant	0,33	-	R290	0,12	0,02	0,00	-	0,63	16.3.2°b)
K16	-	Koelkast 1 Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,18	-	R290	0,3	0,02	0,00	-	0,43	16.3.2°b)
K17	-	Koelkast 2 Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,18	-	R290	0,3	0,02	0,00	-	0,43	16.3.2°b)
K18	-	Koelkast 3 Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,18	-	R290	0,6	0,02	0,00	-	0,50	16.3.2°b)
K19	-	Diepvries 1 Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,14	-	R290	0,3	0,02	0,00	-	0,43	16.3.2°b)
K20	-	Diepvries 2 Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,14	-	R290	0,6	0,02	0,00	-	0,50	16.3.2°b)
K21	-	Flessenkoeler 1 Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,29	-	R290	0,8	0,02	0,00	-	1,20	16.3.2°b)
K22	-	Flessenkoeler 2 Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,29	-	R290	0,8	0,02	0,00	-	1,20	16.3.2°b)
K23	-	Flessenkoeler 3 Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,45	-	R134a	0,72	1.430	1,03	-	0,70	16.3.2°b)
K24	-	Ijsblokjes machine Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,57	-	R290	0,42	0,02	0,00	-	0,78	16.3.2°b)
K25	-	Ijsschilfer machine Cocktailbar	Niveau -1 Cocktailbar	0,22	-	R290	0,5	0,02	0,00	-	0,27	16.3.2°b)
K26	-	Minibars kamers	Kamers en suites	10,36	-	R717	103,6	0	0,00	-	2,20	16.3.2°b)
ST1	ST1	Gasketel 1 (winterperiode)	Niveau 5+ Stooklokaal	-	-	-	-	-	-	895	-	43.1.1°b)
ST2	ST2	Gasketel 2 (zomerperiode)	Niveau 5+ Stooklokaal	-	-	-	-	-	-	580	-	43.1.1°b)

TOESTELLEN MARRIOTT GHENT

Nr.	Nr vorige aanvraag	Aard	Locatie	Elektrisch vermogen - nieuw (kW)	Elektrisch vermogen - vergund (kW)	Type koelmiddel	Koelmiddel (kg)	GWP- waarde	ton CO2- equivalent	Warmte- vermogen (kW)	Koel- vermogen (kW)	Rubriek
KEUKEN 1	-	Stoomovens (2 stuks)	Niveau 0 Keuken	44,00	-	-	-	-	-	-	-	45.8.1°b)
KEUKEN 2	-	Diverse keukenapparaten (friteuses, bakplaat, vaatwasser, merrychef, ...)	Niveau 0 Keuken	108,90	-	-	-	-	-	-	-	-
LBK1	-	Luchtgroep 1 - ventilatie kamers Drabstraat en Gruuthuusestraat	Niveau +5	9.490 m³/u	-	-	-	-	-	-	-	-
LBK2	-	Luchtgroep 2 - ventilatie kamers Gruuthuusestraat en Korenlei	Niveau +6	6.900 m³/u	-	-	-	-	-	-	-	-
LBK3	-	Luchtgroep 3 - ventilatie keuken	Niveau -2	8.500 m³/u	-	-	-	-	-	-	-	-
LBK4	-	Luchtgroep 4 - ventilatie atrium	Niveau +4	10.000 m³/u	-	-	-	-	-	-	-	-
LBK5	-	Luchtgroep 5 - ventilatie -1 en kleine vergaderzalen	Niveau -2	9.600 m³/u	-	-	-	-	-	-	-	-
LBK6	-	Luchtgroep 6 - ventilatie restaurant, bar en evenementruimtes	Niveau -2	15.140 m³/u	-	-	-	-	-	-	-	-
WAS1	-	Wasmachine 14kg	Niveau -1 waslokaal	18,00	-	-	-	-	-	-	-	46.1°b)
WAS2	-	Wasmachine 14kg	Niveau -1 waslokaal	18,00	-	-	-	-	-	-	-	46.1°b)
WAS3	-	Wasmachine 14kg	Niveau -1 waslokaal	18,00	-	-	-	-	-	-	-	46.1°b)
WAS4	-	Wasmachine 6kg	Niveau -1 waslokaal	4,40	-	-	-	-	-	-	-	46.1°b)
WAS5	-	Droogkast met warmtepomp 1	Niveau -1 waslokaal	7,10	-	R134A	1,60	1.430	2,29	6,20	-	16.3.2°b) 46.1°b)
WAS6	-	Droogkast met warmtepomp 2	Niveau -1 waslokaal	7,10	-	R134A	1,60	1.430	2,29	6,20	-	16.3.2°b) 46.1°b)
WAS7	-	Droogkast	Niveau -1 waslokaal	5,10	-	-	-	-	-	-	-	46.1°b)
Totaal				539,95	809,90				310,27	2.042,80	1.221,93	

jaarlijkse lektest
halfjaarlijkse lektest