
Projectnaam Marriott Ghent

Projectnummer 10399-10B

Opdrachtgever **Koepoortkaai NV**
Industriepark-Drongen 14 bus 111 – 9031 Drongen

Opgesteld door **ASSET NV**
Coupure 65 – 9000 Gent

Emissie E1

De gasketel wordt gevoed door aardgas. Deze brandstof is zwavelarm.

De ketel staat in voor de productie van warmwater, de verwarming van de ventilatiegroepen, de vloerverwarming en radiatoren.

De ketel wordt 2-jaarlijks onderhouden en gekeurd door een erkend technicus gasvormige brandstoffen. Tijdens deze keuring worden de emissies gemeten en geëvalueerd.

Voor de stookinstallatie gelden de emissiegrenswaarden zoals opgenomen in artikel 5.43.2.11 van VLAREM II (thermisch vermogen ≥ 300 kW).