

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, Druk

- Onze gegevens

Uw klantnummer: 0020499500

Contractnummer: 1158713/14000

Verslagnummer: ANT/35/14654833/01/NL/000
ID Report N° : 483275303223

- Uw gegevens

Ref: 45000061827/04.05.2023

- Interventiegegevens

Plaats: INDUSS II
Pleitstraat, 5
9042 Sint-Kruis-Winkel(Gent)
Datum: 27/05/2024
Uitgevoerd door: ANDY VERCAIGNEWater-Link ov
Mechelsesteenweg, 66
2018 Antwerpen
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ALGEMEEN ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 27/05/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 12/06/2028

Opstelling: Afdeling: Waterproductie-eenheid

Gekeurde installatie: Houder nr.:816932, product: Natriumhypocloriet , volume:2500 L

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 14/08/2026

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 12/06/2008, ref.: GEN/35/60218671/00/NL/004.
- Algemeen onderzoek, verslag , datum: 27/05/2024, ref.: ANT/35/14654833/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 12/08/2021, ref.: ANT/35/13973340/00/NL/000.
- Vloeistofdichte zones, attest: attest Lauco - Philip Van Kerrebroeck, datum: 14/06/2012, ref.: doc.nr. PK-140512-01.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [237020355394]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:
Gekeurde installatie:

27/05/2027
12/06/2028
Afdeling: Waterproductie-eenheid
Houder nr.:816932, product: Natriumhypocloriet , volume:2500 L

Kenmerken van de vergunning [237020355395]

Exploatievergunning:

ref.: 082/44021/1425/1/A/1/SQ/FC , datum:6/9/2007 , geldig tot 6/9/2027, capaciteit: / l.

Kenmerken van de houder [157322162779]

Constructeur:	Prominentsystems
Constructienummer:	816932
Prototypenummer houder:	Stukkeuring Vinçotte
Volume:	2500 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	PE80
Code voor constructie:	DVS2205
Code voor installatie:	VlareM II
Type lekdetectiesysteem:	ELB Fülstandsgerate
Type overvulbeveiliging:	dompelsonde
Prototypenummer overvulbeveiliging:	CP06/3004-HC001

Kenmerken van de opslag [157322162780]

Naam:	Natriumhypocloriet
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05, GHS09)



Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- Va De houder wordt gevuld via een tankwagen.
- Va Er is een losprocedure aanwezig.
- Va 355 Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- Va Lekdetectiesysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan de tank.
- Va Er werd een nieuw inwendig onderzoek uitgevoerd na herstelling van de onderste bodem van deze houder.
- Va Dit verslag vervangt verslag ANT/35/14654833/00/NL/000