Kluizendok, gewestcode 15432, geklasseerd bevaarbaar

LP bemaling
KLZ-WT23

Lozing
Windturbine:
rechtstreekse lozing op het
kanaal via drainage darm

T2

Verharding tijdelijk
Bestaande verharding
Niet vergunningsplichtig

238G
Industrie

Turbine
KLZ-WT23
Coördinaten:
X: 108781
Y: 205627
Z maaiveld: 8,59 mTAW
Wieken Ø175m
Tiphoogte 285m
Vergunningsplichtig

Kabel
Lengte: 578.7m
Diepte: 1.3 m
Breedte: 0.5 m
Bundel van 3 kabels
Doorsnedeoppervlakte: 400 mm²
Spanningskabels en blaasbuis PE 50
voor glasvezel/datakabel
vergunningsplichtig

Turbine KLZ-WT23
(Rubriek 20.1.6.1°c))
Trafo KLZ-WT23
(Rubriek 12.2.2°)
Bemaling KLZ-WT23
(Rubriek 53.2.1°)

Verharding
Bestaande verharding
Niet vergunningsplichtig

12,81
15,00
83,00
209C
Industrie
209B
Industrie
1,64
Ø25,00
25,00
T1
20,00
25,00
27,31

Verharding tijdelijk
Bestaande verharding
Niet vergunningsplichtig

Spoorweg

Trafo Cabine
Afmetingen (5x4x3)
Diepte kelder 1,3 m
vergunningsplichtig

312D
Industrie

Lozing cabine:
op aanwezige
RWA, deze gaat via de
RWA naar het kanaal

325B
Industrie

Verharding
Waterdoorlatende
steenslagverharding
vergunningsplichtig

Zh. gewestelijk (BBR), regionaliserbaar provinciaal
nummer OBW05, Polder of waterlopengebied

Marco Polostraat, Havenbedrijf Gent GAB, asfaltverharding

Cabine
Afmetingen (10x4x3)
Diepte kelder 1,3 m
vergunningsplichtig

11,97

2

Buurgracht, niet geklasseerd

Willem van Rubroeckstraat, Havenbedrijf Gent GAB, asfaltverharding

Trafo cabine KLZ-WT23
(Rubriek 12.2.2°)

Bemaling cabines KLZ-WT23
(Rubriek 53.2.1°)

397A

337B

316C

200B

335A

353B

389A

LP bemaling
cabines

N

NOTA'S:
DE PLANTEN ZIJN IN METER UITGEDRAAT, ALSOOK DE
HOOGTEPUNTEN.
HOOGTEPUNTEN:
DE DE HOOGTEPUNTEN OP DIT PLAN VERWIJZEN ZUIVER
TEKENWERK TO.O.V. DE O.P.B.