

Normec BTV Oost-Vlaanderen
Industriepark - Zwijnaarde 3B
9052 ZWIJNAARDE
09 252 45 45
09 252 50 50
oostvlaanderen-btv@normecgroup.com

GALLOO NV

WERVIKSTRAAT 320
8930 MENEN

ZWIJNAARDE, 30/10/23

O/Ref. : K00016357/DV
U/Ref. :
Tel. : 056 52 13 00
Verslagnr. : 0152-231011-07

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN VERPLAATSBARE BOVENGRONDSE WERFTANK

Datum van onderzoek : 11/10/2023
Plaats van onderzoek : GALLO SCHEEPZATESTRAAT 9 - 9000 GENT
Aanwezige personen : Dhr David Poelman en technici

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Algemene beschrijving: Verplaatsbare bovengrondse opslagtank

Constructeur	: TITAN	Fabricagenr.: 3101109 volgnr.: T100
Type	: Truckmaster 448/0/1237	Bouwjaar: 2009
Maximum werkdruk°	: <i>atmosferisch</i>	Enkelwandig/dubbelwandig: dubbelwandig
Inhoud	: 950 L	Product: Gasolie (GHS002)

2. UITGEVOERDE BEPROEVINGEN EN CONTROLES

- ☒ Controle op de aanwezigheid van een identificatie(plaat).
- ☒ Controle op de staat van de platen, de verbindingen en stompen van de houder.
- ☒ Controle op eventuele lekken en lekaanwijzingen.
- ☒ Controle op eventuele aanwezigheid van water en/of slib in de houder.
- ☒ Controle op de aanwezigheid van een overvulbeveiligingssysteem afgeregeld op maximaal 98% vullingsgraad van de houder.
- ☒ Controle op de aanwezigheid van een overvulwaarschuwingssysteem afgeregeld op maximaal 95% vullingsgraad van de houder.
- ☐ Controle op de werking van het permanent lekdetectiesysteem (dubbelwandige tanks).
- ☐ Controle op de aanwezigheid van een inkuiping (enkelwandige tanks).
- ☒ Controle op de aanwezigheid van een ontluchting.
- ☒ Controle op de aanwezigheid van een afsluitbare vulmond (voorzien van een schroefkoppeling of gelijkwaardig om de dichtheid tijdens het vullen en transporteren te garanderen).
- ☒ Controle op de aanwezigheid en staat van een peilmeetsysteem.
- ☒ Controle op de aanwezigheid van een automatisch lekvrij verdeelpistool.
- ☐ Volgens specifieke opdracht, hierna verder omschreven:

3. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S

3.1. Vaststellingen

Geen.

3.2. Nota's

Lichte beschadiging aan de tankwand.

De houder wordt gebruikt als mobiele opslagtank voor de bevoorrading van motorvoertuigen ter plaatse.

4. BESLUIT

Behoudens eventuele vaststellingen vermeld in rubriek 3, heeft het onderzoek voldoening geschonken.

5. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Omvang onderzoek: huidig onderzoek heeft geen betrekking op eventuele controles voorgeschreven door het ADR, noch op de Gewestelijke voorschriften betreffende vast opgestelde houders.
4. Uitbesteding: Uitbestede objecten/keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:
(naam van de onderaannemer) (facultatief).
5. In deel 2. Uitgevoerde beproevingen en controles, is enkel de tekst na de aangekruiste vakjes "X" van toepassing.

De agent-bezoeker,
152 D. Vecauteren

vr. de Directeur,
J. Doolaeye, sectormanager

