

Bonheiden, 13 november 2023

Mechelsesteenweg 247  
2820 BONHEIDEN  
telefoon: 015 55 51 51  
telefax: 015 55 06 30  
website: www.atk.be



ALL TANK SOLUTIONS

Industrieweg 2043

3520 ZONHOVEN

**Verslagnummer MM2/23/935-27**

Datum van onderzoek: 8 november 2023

code D+M - KS

Plaats van onderzoek: Gent, Scheepstatestraat 9 (Galloo)

**Afdeling MILIEU**

*Beperkt driejaarlijks onderzoek van een bovengrondse opslaginstallatie  
volgens Vlare II m.i.b. van het nazicht der plaatsingswijze.*

**1. Beschrijving :****1.1. Algemene kenmerken :**

Indelingslijst opslag volgens bijlage 1 Vlare II:

6.4.

Klasse opslag volgens bijlage 1 Vlare II:

III

Indelingslijst verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlare II:

Klasse verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlare II:

Ligging (mbt ruimtelijke ordening):

-

Ligging (mbt waterwingebied):

in industriegebied

**1.2. Kenmerken van de tank(s) :**

buiten waterwingebied

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| tank/comp.nr:      | 1                 |
| firmanr:           | -                 |
| type:              | dubw bovengr      |
| materiaal:         | C-staal           |
| constructeur:      | ATS               |
| constructienr:     | 3450223           |
| prototypenr.:      | APR/7622/002/05-B |
| volume (l):        | 1150              |
| diam. (m):         | (BxH): 1.0 x 1.0  |
| lengte (m):        | 1.25              |
| product:           | afvalolie         |
| toepassing:        | opvang            |
| bouwjaar:          | 2023              |
| installateur:      | ATS               |
| volgende controle: | 08-NOV-26         |

**1.3. Dossier :**

Milieuvergunning/ Provincie Oost-Vlaanderen

Omgevingsvergunning: M03/44 021/1064/2/A/1/HV/CW OMV 2018023020

begin dd 10/01/2019

einde dd 11/10/2032

Attest constructeur: In orde

Vorige verslagen: -

**2. Inhoud van de controle :**

Aanwezigheid Vlare plaatjes bij vulmondniet aanwezig

(en):

Geldigheidsdatum: -

**Aanduidingen:**

- volume.

- opgeslagen product.

- gevarensymbool volgens codex.

- volgnummer exploitant.

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - rook / vuurverbod.                    |                                                                       |
| - motor stilleggen.                     |                                                                       |
| - kenplaten van de tanks:               | aanwezig                                                              |
| <u>Omschrijving leidingen:</u>          |                                                                       |
| - plaatsing leidingen:                  | bovengronds enkelwandig                                               |
| - ontluchting.                          | in orde                                                               |
| <u>Inkuiping:</u>                       | niet van toepassing                                                   |
| - volume inkuiping.                     |                                                                       |
| - afstandseisen.                        |                                                                       |
| - steunen.                              |                                                                       |
| - materiaal:                            | -                                                                     |
| - vloeistofdichtheid.                   |                                                                       |
| <u>uitwendige staat:</u>                |                                                                       |
| - bekleding:                            | verf                                                                  |
| - vervormingen.                         | geen                                                                  |
| - ultrasoon diktemeting:                | niet van toepassing                                                   |
| - fundering, zettingen:                 | niet van toepassing                                                   |
| <u>Inwendig staat:</u>                  | niet van toepassing                                                   |
| - reiniging.                            |                                                                       |
| - dakgebinte.                           |                                                                       |
| - bodem.                                |                                                                       |
| - verticale wand.                       |                                                                       |
| - lasnaden en verbindingen.             |                                                                       |
| <u>Vloeistofdichte piste:</u>           | niet van toepassing                                                   |
| - rond verdeelpompen.                   |                                                                       |
| - voor de bevoorradende vrachtwagen.    |                                                                       |
| - koolwaterstofafscheider:              | niet van toepassing                                                   |
| <u>Organoleptische verontreiniging:</u> | geen                                                                  |
| - binnen de vloeistofpiste.             |                                                                       |
| - buiten de vloeistofpiste.             |                                                                       |
| - peilbuizen.                           |                                                                       |
| <u>Type lekdetektie</u>                 | vloeistofdector op bodem van dubbele wand                             |
| - beproeving lekdetektie                | door manipulatie van de vlotter                                       |
| <u>Type overvulbeveiliging:</u>         | maximelder                                                            |
| - prototypekeuring :                    | in orde                                                               |
| - beproeving overvulbeveiliging:        | Door simulatie van overvulling: activatie van vlottercontact: in orde |
| <u>Andere:</u>                          |                                                                       |
| - elektrische installatie:              | via stekker                                                           |
| - equipotentiaalverbindingen.           |                                                                       |
| - brandbestrijdingsmiddelen.            |                                                                       |
| - damprecuperatie fase I:               | nvt                                                                   |
| - damprecuperatie fase II:              | nvt                                                                   |
| - peilmeting:                           | vlotterpeilmeter                                                      |
| - noodstop.                             |                                                                       |

### 3. Opmerkingen :

### 4. Besluit :

De houder en de installatie voldoen aan de bepalingen van Vlarem II. De vulmond(en) werd(en) voorzien van een groen ATK-plaatje.

Het eerstvolgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste op 08-NOV-26.

De nummers van de ATK-plaatjes: CG2311081  
Erkenningsnummer: 2007/HChristopheGeerinckx

Dossierbeheer,

CONTROLEORGANISME  
  
 2820 BONHEIDEN  
 ing. Kristof De Smet  
 Afdelingshoofd

De onderzoeker,  
 Christophe Geerinckx

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters VslId en VslHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.