



Bonheiden, 3 mei 2024

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



ALL TANK SOLUTIONS

Industrieweg 2043

3520 ZONHOVEN

Verslagnummer MM2/24/935-25

Datum van onderzoek: 3 mei 2024

code D+M - KS

Plaats van onderzoek: Gent, Scheepzatestraat 9 (Galloo)

Afdeling MILIEU

*Beperkt driejaarlijks onderzoek van een bovengrondse opslaginstallatie
volgens Vlarem II m.i.b. van het nazicht der plaatsingswijze.*

1. Beschrijving :**1.1. Algemene kenmerken :**

Indelingslijst opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:

6.4.

Klasse opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:

III

Indelingslijst verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:

Klasse verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:

Ligging (mbt ruimtelijke ordening):

-

Ligging (mbt waterwingebied):

in industriegebied
buiten waterwingebied**1.2. Kenmerken van de tank(s) :**

tank/comp.nr:	1
firmanr:	T40
type:	dubw bovengr
materiaal:	C-staal
constructeur:	ATS
constructienr:	119.0124
prototypenr.:	ATS-ATK-210606
volume (l):	1150
diam. (m):	(BxH): 1.0 x 1.0
lengte (m):	1.25
product:	afvalolie
toepassing:	opvang
bouwjaar:	2024
installateur:	ATS
volgende controle:	03-MAY-27

1.3. Dossier :

Milieuv vergunning/ Provincie Oost-Vlaanderen

Omgevingsvergunning: M03/44 021/1064/2/A/1/HV/CW OMV 2018023020

begin dd 10/01/2019

einde dd 11/10/2032

Attest constructeur: In orde

Vorige verslagen: -

2. Inhoud van de controle :Aanwezigheid Vlarem plaatjes bij vulmondniet aanwezig
(en):

Geldigheidsdatum: -

Aanduidingen:

- volume.
- opgeslagen product.
- gevarensymbool volgens codex.
- volgnummer exploitant.

- rook / vuurverbod.	
- motor stilleggen.	
- kenplaten van de tanks:	aanwezig
<u>Omschrijving leidingen:</u>	
- plaatsing leidingen:	bovengronds enkelwandig
- ontluchting.	in orde
<u>Inkuiping:</u>	niet van toepassing
- volume inkuiping.	
- afstandseisen.	
- steunen.	
- materiaal:	-
- vloeistofdichtheid.	
<u>uitwendige staat:</u>	
- bekleding:	verf
- vervormingen.	geen
- ultrasoon diktemeting:	niet van toepassing
- fundering, zettingen:	niet van toepassing
<u>Inwendig staat:</u>	niet van toepassing
- reiniging.	
- dakgebinte.	
- bodem.	
- verticale wand.	
- lasnaden en verbindingen.	
<u>Vloeistofdichte piste:</u>	niet van toepassing
- rond verdeelpompen.	
- voor de bevoorradende vrachtwagen.	
- koolwaterstofafscheider:	niet van toepassing
<u>Organoleptische verontreiniging:</u>	geen
- binnen de vloeistofpiste.	
- buiten de vloeistofpiste.	
- peilbuizen.	
<u>Type lekdetektie</u>	vloeistofdector op bodem van dubbele wand
- beproeving lekdetektie	door manipulatie van de vlotter
<u>Type overvulbeveiliging:</u>	maximelder
- prototypekeuring :	in orde
- beproeving overvulbeveiliging:	Door simulatie van overvulling: activatie van vlottercontact: in orde
<u>Andere:</u>	
- elektrische installatie:	via stekker
- equipotentiaalverbindingen.	
- brandbestrijdingsmiddelen.	
- damprecuperatie fase I:	nvt
- damprecuperatie fase II:	nvt
- peilmeting:	vlotterpeilmeter
- noodstop.	

3. Opmerkingen :

4. Besluit :

De houder en de installatie voldoen aan de bepalingen van Vlarem II. De vulmond(en) werd(en) voorzien van een groen ATK-plaatje.

Het eerstvolgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste op 03-MAY-27.

De nummers van de ATK-plaatjes: CG2405033
Erkenningsnummer: 2007/HChristopheGeerinckx

Dossierbeheer,
ing. Kristof De Smet

De onderzoeker,
Christophe Geerinckx

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters Vslld en VslHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.