

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel- heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings- rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel- heid	Nummer (s) op uit- voerings- plan
---	---	---	Nieuw	Het lozen van bemalingswater met een debiet van 2.142 m³ /dag.	2 142,00 m³/dag	3.8.1°a)	3	Het lozen van bemalingswater met een debiet van 2.142 m³/dag.	2 142,00 m³/dag	LP bemaling
---	---	---	Nieuw	Eén afzonderlijke transformator met een individueel nominaal vermogen van 9.450 kVA in de turbinemast zelf. Eén afzonderlijke transformator met een individueel nominaal vermogen van 9.450 kVA in de afzonderlijke transformatorcabine.	18 900,00 kVA	12.2.2°	2	Eén afzonderlijke transformator met een individueel nominaal vermogen van 9.450 kVA in de turbinemast zelf. Eén afzonderlijke transformator met een individueel nominaal vermogen van 9.450 kVA in de afzonderlijke transformatorcabine.	18 900,00 kVA	Trafo KLZ-WT21, Trafo cabine KLZ-WT21
---	---	---	Nieuw	Het exploiteren van één windturbine met een maximaal vermogen van 7.200 kW	7 200,00 kW	20.1.6.1°c)	1	Het exploiteren van één windturbine met een maximaal vermogen van 7.200 kW	7 200,00 kW	Turbine KLZ-WT21
---	---	---	Nieuw	Bronbemaling voor de nieuwe windturbine gedurende een periode van 90 dagen met een maximaal dagdebiet van 2.142 m³/dag en een totaal maximaal debiet gelijk aan 134.913 m³ voor de IIOA.	134 913,00 m³	53.2.2°a)2°	2	Bronbemaling voor de nieuwe windturbine gedurende een periode van 90 dagen met een maximaal dagdebiet van 2.142 m³/dag en een totaal maximaal debiet gelijk aan 134.913 m³ voor de IIOA.	134 913,00 m³	Bemaling