



ONDERHOUD - KOELCEL - VINCI/UGENT

Uitgevoerd op 17/09/2025

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)

Installatie

TYPE: Proces
REFERENTIE: 91.02.110.017 - K200005
KLANT REF.: 91.02.090.024 - K200005
SERIENUMMER: 20B06175207 DK12430202
INHOUD: 3,490 kg (R-134a)

Gegevens

ONDERHOUD - KOELCEL- VINCI/UGENT	
Datum	16/09/2025
Checklist	<ul style="list-style-type: none">• 1 lektesten indien verplicht volgens wetgeving• 2 reinigen condensor• 3 visuele controle buitenunit• 4 controle elektrisch gedeelte• 5 reinigen verdamper• 6 reinigen lekpan• 7 reinigen afvoer en testen met enkele liters water• 8 desinfectie verdamper, lekpan en afvoer• 9 visuele controle verdamper• 10 controle goede sluiting deur (en rubber)• 11 controle deuropener binnenkant (met test)• 12 controle regelaar• 13 controle labeling buitenunit, verdamper en regelaar (K-nr en QR-code Climapulse)
Comentaar	In orde

Uitvoering

Firma

VINCI FACILITIES
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
BE 0508450838

Technicus

Andrey (UGent) Kalashnikov
Erkenningsnummer: Koel/AIB/E_05/T_I_771

Handtekening technicus

Voor kennisname