

Handelingen

DATUM
06/10/2025

REFERENTIE
106754

KLANT
UGent (M.0155065)
UGent 91.02 - Blok B
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.02.100.000 -
K200004-A
(91.02.100.000 -
K200004-A)

NOMINALE INHOUD
13,000 kg

KOELMIDDEL
R-32

GWP
675,00

CO₂-EQUIV. (TON)
8,78

ELEKTRISCH VERMOGEN
65,00 kW

KOELVERMOGEN
161,70 kW

TYPE
Daikin EWAT155B-
SRA2 019
Comfort

SERIENUMMER
CH 19M02877 /
KKKKXX

BOUWJAAR
2020

ONDERHOUD

VEILIGHEID LD 24,5 bar

VEILIGHEID HD 45 bar

CONTROLES

- ☒ Visuele controle
- ☒ Reiniging toestel
- ☒ Reiniging condensor
- ☒ Ventilator buitenunit
- ☒ Reiniging en nazicht ventilatoren
- ☒ Controle isolatie leidingen
- ☐ Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld

BESLUITEN EN
OPMERKINGEN Onderhoud ok

UITVOERING

FIRMA **VINCI FACILITIES**
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
ENREF/00355

TECHNIEKER Larbi (UGent) Douich
KOEL/AIB/E_07/T_I_958