

CERTIFICAAT
Lektest

UITGEVOERD OP
18/10/2023

NUMMER VAN HET ATTEST
8919

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.02.100.000 -
K200004-A
(91.02.100.000 -
K200004-A)

GEBOUW
91.02 - Nieuwbouw
practica FFW/FGE en
docolab

NOMINALE INHOUD
13,000 kg

KOELMIDDEL
R-32

GWP
675,00

CO₂-EQUIV. (TON)
8,78

ELEKTRISCH VERMOGEN
65,00 kW

KOELVERMOGEN
161,70 kW

TYPE
Daikin EWAT155B-
SRA2 019
Comfort

SERIENUMMER
CH 19M02877 /
KKKKXX

BOUWJAAR
2020

GEGEVENS												
REDEN	Periodieke controle van de volledige installatie	<table><tr><th colspan="2">LEKDETECTIEAPPARATUUR</th></tr><tr><td>TYPE/MERK</td><td>Leak Seaker II</td></tr><tr><td>SERIENUMMER</td><td>856601</td></tr><tr><td>DATUM VAN IJKING</td><td>12/01/2023</td></tr><tr><td>LEKDETECTIEGRENS</td><td>5,0 gr/jaar</td></tr></table>	LEKDETECTIEAPPARATUUR		TYPE/MERK	Leak Seaker II	SERIENUMMER	856601	DATUM VAN IJKING	12/01/2023	LEKDETECTIEGRENS	5,0 gr/jaar
LEKDETECTIEAPPARATUUR												
TYPE/MERK	Leak Seaker II											
SERIENUMMER	856601											
DATUM VAN IJKING	12/01/2023											
LEKDETECTIEGRENS	5,0 gr/jaar											
METHODES	Indirect: Temperatuur Direct: Gasdetectietoestel											
VOND PLAATS	Na normale werking											
IN HET KADER VAN	Periodieke controle van de volledige installatie											
CONFORM DE NORMEN	NBN-EN 378											
BESLUIT	De installatie voldoet aan de controle-eisen.	<table><tr><th colspan="2">TESTDRUK</th></tr><tr><td>LD</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>HD</td><td>n.v.t.</td></tr></table>	TESTDRUK		LD	n.v.t.	HD	n.v.t.				
TESTDRUK												
LD	n.v.t.											
HD	n.v.t.											
LEKVERLIES	0% (0,000 kg)											
OPMERKINGEN	C1 & C2 lekdicht.											

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Carlos Alberto Maria