

# Handelingen

DATUM  
06/10/2025

REFERENTIE  
106751

KLANT  
**UGent (M.0155065)**  
UGent 91.02 - Blok B  
Ottergemsesteenweg 460  
9000 Gent

**Installatie**  
**91.02.100.000 -**  
**K200004-B**  
**(91.02.100.000 -**  
**K200004-B)**

NOMINALE INHOUD  
13,000 kg

KOELMIDDEL  
R-32

GWP  
675,00

CO<sub>2</sub>-EQUIV. (TON)  
8,78

ELEKTRISCH VERMOGEN  
65,00 kW

KOELVERMOGEN  
161,70 kW

TYPE  
Daikin EWAT155B-  
SRA2 019  
Comfort

SERIENUMMER  
CH 19M02876 /  
KKKKXX

BOUWJAAR  
2020

ALGEMENE OPMERKINGEN  
Onderhoud ok

## ONDERHOUD

VEILIGHEID LD 24,5 bar

VEILIGHEID HD 45 bar

CONTROLES

- ☒ Visuele controle
- ☒ Reiniging toestel
- ☒ Reiniging condensor
- ☒ Ventilator buitenunit
- ☒ Reiniging en nazicht ventilatoren
- ☒ Controle isolatie leidingen
- ☐ Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld

BESLUITEN EN OPMERKINGEN  
Condensor verstopt deze gereinigd

## UITVOERING

FIRMA  
**VINCI FACILITIES**  
Havenlaan 86C bus 201  
1000 Brussel  
ENREF/00355

TECHNIEKER  
Larbi (UGent) Douich  
KOEL/AIB/E\_07/T\_I\_958