

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 33602

Uitgevoerd op
12/12/2024

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 91.02 - Blok B

Installatie

TYPE: Proces
REFERENTIE: 91.02.130.018 - K200008
KLANT REF.: 91.02.130.018 - K200008
SERIENUMMER: OJ329
INHOUD: 3,000 kg (R-449a)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Indirect:** Temperatuur
Direct: Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: Testo 316-4
SERIENUMMER: 0632.3164
DATUM VAN IJKING: 01/10/2024
LEKDETECTIEGRENS: 3,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Milan (UGent) Jurceka
CERTIFICAAT: ERK/TKI/106725