



ONDERHOUD - DIEPVRIESCEL - VINCI/UGENT

Uitgevoerd op 17/09/2025

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)

Installatie

TYPE: Proces
REFERENTIE: 91.02.120.003 - K200007
KLANT REF.: 91.02.120.003 - K200007
SERIENUMMER: 00602
INHOUD: 5,500 kg (R-449a)

Gegevens

DIEPVRIES CEL - VINCI/UGENT	
DATUM	16/09/2025
CHECKLIST	<ul style="list-style-type: none">• 1 lektesten indien verplicht volgens wetgeving• 2 reinigen condensor• 3 visuele controle buitenunit• 4 controle elektrisch gedeelte• 5 reinigen verdamper• 6 reinigen lekpan• 7 reinigen afvoer en testen met enkele liters water• 8 controle en testen ontdooiweerstand in verdamper• 10 controle en testen ontdooiweerstand in afvoer• 11 visuele controle verdamper• 12 controle goede sluiting deur (en rubber)• 13 controle deuropener binnenkant (met test)• 14 controle regelaar• 15 controle labeling buitenunit, verdamper en regelaar (K-nr en QR-code Climapulse)• 16 controle en testen personenalarm (indien aanwezig)• 17 testen alarmdoormelding naar PPD• 18 controle werking deurweerstand• 19 controle overdrukventiel (ijsvrij maken)
COMMENTAAR	Door de verkeerde regeling Extra vocht in het ruimte.

Uitvoering

Firma

VINCI FACILITIES
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
BE 0508450838

Technicus

Andrey (UGent) Kalashnikov
Erkenningsnummer: Koel/AIB/E_05/T_I_771

Handtekening technicus

Voor kennisname