

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
09/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.090.007 -
K210703
(91.03.090.007 -
K210703)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,130 kg

KOELMIDDEL
R-32

GWP
675,00

CO₂-EQUIV. (TON)
0,76

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,20 kW

KOELVERMOGEN
3,60 kW

TYPE
Panasonic U-
36PZH3E5
Comfort

SERIENUMMER
6594701475

BOUWJAAR
2021

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binneneunit		
☒ buiteneunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		N.v.t.
Ventilatoren	☒	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	☒	Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
19,8 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
25,1 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
10,4 °C		
PERSGASLEIDING		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
13,1 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
19,2 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
19,8 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
12,8 °C		
OPGENOMEN STROOM		
1,9 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz

