Resourcing the world VEOLIA

Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
BTW BE0406129003

@ be.veolia.r2cooling.all.groups@veolia.com
Erkenning: KOEL/AIB/B_084

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
09/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie

91.03.090.007 - K210704 (91.03.090.007 - K210704)

GEBOUW
91.03 - Farmacie - Practicum - Hoogbouw - Audit

NOMINALE INHOUD
1,130 kg

KOELMIDDEL
R-32

GWP
675,00

CO_2-EQUIV. (TON)
0,76

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,20 kW

KOELVERMOGEN
3,60 kW

TYPE
Panasonic U-36PZH3E5 Comfort

SERIENUMMER
6594701535

BOUWJAAR
2021

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING
☒ binnenunit
☒ buitenunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand	N.v.t.
Ventilatoren	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR
19,5 °C

UITBLAASTEMPERATUUR CONDENSOR
24,3 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR
10,1 °C

PERSGASLEIDING

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR
12,3 °C

RUIMTETEMPERATUUR
20 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER
20,8 °C

UITBLAASTEMPERATUUR VERDAMPER
13,1 °C

OPGENOMEN STROOM
1,8 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

UITVOERING

FIRMA	**Veolia** Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz