

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
10/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.090.014 -
K220101
(91.03.090.014 -
K220101)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,300 kg

KOELMIDDEL
R-32

GWP
675,00

CO₂-EQUIV. (TON)
0,88

ELEKTRISCH VERMOGEN
2,40 kW

KOELVERMOGEN
6,40 kW

TYPE
TOSHIBA RAV-
GM801ATP-E
Comfort

SERIENUMMER
12900759

BOUWJAAR
2021

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binnunit		
☒ buitenunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
16 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
23 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
4 °C		
PERSGASLEIDING		
47 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
18 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
13 °C		
OPGENOMEN STROOM		
2,6 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
In orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria