

# Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP  
10/10/2023

KLANT  
**5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)**  
UGent 91.00 - Campus Heymans  
Ottergemsesteenweg 460  
9000 Gent

**Installatie**  
**91.03.090.036 - K201102**  
**(91.03.090.036 - K201102)**

GEBOUW  
91.03 - Farmacie -  
Practicum - Hoogbouw -  
Audit

NOMINALE INHOUD  
1,150 kg

KOELMIDDEL  
R-32

GWP  
675,00

CO<sub>2</sub>-EQUIV. (TON)  
0,78

ELEKTRISCH VERMOGEN  
1,66 kW

KOELVERMOGEN  
5,00 kW

TYPE  
Daikin RXM50N2V1B9  
Comfort

SERIENUMMER  
J055030

BOUWJAAR  
2020

| GEGEVENS                                       |                                                                                     |    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mechanisch                                     |                                                                                     |    |
| MECHANISCHE REINIGING                          |                                                                                     |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> binnunit   |                                                                                     |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> buitenunit |                                                                                     |    |
| TECHNISCHE INSPECTIE                           |                                                                                     |    |
| Carterweerstand                                |  | Ja |
| Ventilatoren                                   |  | Ja |
| Isolatie leidingen goede staat?                |  | Ja |
| Koeltechnisch                                  |                                                                                     |    |
| AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR                   |                                                                                     |    |
| 19 °C                                          |                                                                                     |    |
| UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR                 |                                                                                     |    |
| 26 °C                                          |                                                                                     |    |
| ZUIGLEIDING TEMPERATUUR                        |                                                                                     |    |
| 3 °C                                           |                                                                                     |    |
| PERSGASLEIDING                                 |                                                                                     |    |
| 50 °C                                          |                                                                                     |    |
| VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR                   |                                                                                     |    |
| 22 °C                                          |                                                                                     |    |
| RUIMTEMPERATUUR                                |                                                                                     |    |
| 22 °C                                          |                                                                                     |    |
| AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER                   |                                                                                     |    |
| 22 °C                                          |                                                                                     |    |
| UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER                 |                                                                                     |    |
| 12 °C                                          |                                                                                     |    |
| OPGENOMEN STROOM                               |                                                                                     |    |
| 4,2 Ampere                                     |                                                                                     |    |
| Opmerkingen                                    |                                                                                     |    |
| OPMERKINGEN                                    |                                                                                     |    |
| In orde.                                       |                                                                                     |    |

| UITVOERING |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA      | <b>Veolia</b><br>Poincarélaan 78-79 .<br>1060 Sint-Gillis<br>KOEL/AIB/B_084 |

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria