

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
10/10/2023KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent**Installatie****91.03.090.038 -
K060025
(91.03.090.038 -
K060025)**GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
AuditNOMINALE INHOUD
2,420 kgKOELMIDDEL
R-410aGWP
2087,50CO₂-EQUIV. (TON)
5,05ELEKTRISCH VERMOGEN
2,90 kWKOELVERMOGEN
8,70 kWTYPE
McQuay M5LC028CR-
ACPOA-R
ComfortSERIENUMMER
2054011-05551BOUWJAAR
2006**GEGEVENS****Mechanisch**

MECHANISCHE REINIGING

- ☒
- binneneunit
-
- ☒
- buiteneunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand

N.v.t.

Ventilatoren



Ja

Isolatie leidingen goede staat?



Nee

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR

15,4 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR

24,8 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR

15,5 °C

PERSGASLEIDING

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR

4,2 °C

RUIMTETEMPERATUUR

20 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER

19,9 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER

12,8 °C

OPGENOMEN STROOM

9,3 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

UITVOERING

FIRMA

Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

TECHNIEKER

Jonas Prinz

