

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 41918

Uitgevoerd op
19/02/2026

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 91.03 - Blok A

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: 91.03.090.067 K260202
KLANT REF.: 91.03.090.067 - K260202
SERIENUMMER: 10910017
INHOUD: 3,100 kg (R-32)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie na herplaatsen van buiten en binnen toestel
GEBRUIKTE METHODES: **Direct:** Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: SAE J1627
SERIENUMMER: 14051988
DATUM VAN IJKING: 06/03/2023
LEKDETECTIEGRENS: 3,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Tony (UGent) Debourgh
CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_02/T_I_904
KOEL/AIB/E_02/T_I_904