

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
19/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.090.067 -
K110801
(91.03.090.067 -
K110801)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
3,450 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
7,20

ELEKTRISCH VERMOGEN
2,84 kW

KOELVERMOGEN
10,00 kW

TYPE
Fujitsu AOYD36LATT
Comfort

SERIENUMMER
T001692

BOUWJAAR
2011

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binnunit		
☒ buitenunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand	☒	Ja
Ventilatoren	☒	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	☒	Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
18 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
34 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
4,2 °C		
PERSGASLEIDING		
57 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
28 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22,3 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
10 °C		
OPGENOMEN STROOM		
2,3 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Algemene nazicht en temperaturen controle in orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria