

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
10/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.090.086 -
K141102
(91.03.090.086 -
K141102)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
2,900 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
6,05

ELEKTRISCH VERMOGEN
2,57 kW

KOELVERMOGEN
9,50 kW

TYPE
Daikin
RZQSG100LBY1B
Proces

SERIENUMMER
2405874 /
K242628058745

BOUWJAAR
2014

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binneneunit		
☒ buiteneunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
16 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
23 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
4 °C		
PERSGASLEIDING		
51 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
17 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
21 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
21 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
16 °C		
OPGENOMEN STROOM		
2,8 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Algemene nazicht in orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria