

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
19/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.090.093 -
K080008
(91.03.090.093 -
K080008)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,500 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
3,13

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,70 kW

KOELVERMOGEN
5,20 kW

TYPE
Airwell
GC18RCWDIR410AW
Proces

SERIENUMMER
2272173762

BOUWJAAR
2008

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binnunit		
☒ buitenunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
17 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
26 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
2,8 °C		
PERSGASLEIDING		
46 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
21 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
9 °C		
OPGENOMEN STROOM		
2,3 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Algemene nazicht en temperaturen controle redelijk.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria