

ONDERHOUD - A.C. LUCHT/LUCHT - VINCI/UGENT

Uitgevoerd op 05/08/2026

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: 91.03.090.036 - K200601
KLANT REF.: 91.03.090.036 - K200601
SERIENUMMER: 482038
INHOUD: 0,440 kg (R-407c)

Gegevens

ONDERHOUD - A.C. LUCHT/LUCHT - VINCI/UGENT	
DATUM	05/08/2026
CHECKLIST	<ul style="list-style-type: none"> • 1 lektesten indien verplicht volgens wetgeving • 2 reinigen condensor • 3 visuele controle buitenunit • 4 controle elektrisch gedeelte • 5 reinigen binnenunit • 6 reinigen lekpan • 7 reinigen afvoer en testen met enkele liters water • 8 controle werking condenspomp indien aanwezig • 9 desinfectie binnenunit, lekpan en afvoer • 10 visuele controle binnenunit • 11 reinigen filters binnenunit • 12 controle bediening • 13 controle labeling buitenunit, binnneunit en regelaar (K-nr en QR-code Climapulse)
COMMENTAAR	Oké

Uitvoering

Firma

VINCI FACILITIES
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
BE 0508450838

Technicus

Reggy (UGent) Landuyt
Erkenningsnummer: KOEL/AIB/E_02/T_I_908

Handtekening technicus

Voor kennisname