Resourcing the world VEOLIA

Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
BTW BE0406129003

@ be.veolia.r2cooling.all.groups@veolia.com
Erkenning: KOEL/AIB/B_084

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
19/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie

91.03.100.013 - K090002 (91.03.100.013 - K090002)

GEBOUW
91.03 - Farmacie - Practicum - Hoogbouw - Audit

NOMINALE INHOUD
0,900 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO_2-EQUIV. (TON)
1,88

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,00 kW

KOELVERMOGEN
2,70 kW

TYPE
Airwell GCN9ARC410 Comfort

SERIENUMMER
2271988121

BOUWJAAR
2009

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING
☒ binnenunit
☒ buitenunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand	Ja
Ventilatoren	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR
16 °C

UITBLAASTEMPERATUUR CONDENSOR
23 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR
3 °C

PERSGASLEIDING
45 °C

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR
18 °C

RUIMTETEMPERATUUR
21 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER
22 °C

UITBLAASTEMPERATUUR VERDAMPER
10 °C

OPGENOMEN STROOM
1,6 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN
Oude toestel werking redelijk.

UITVOERING

FIRMA
Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

UITVOERING	
TECHNIEKER	Carlos Alberto Maria