# ONDERHOUD - KOELCEL - VINCI/UGENT

**Uitgevoerd op 25/06/2025**

## Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)

## Installatie

TYPE: Proces
REFERENTIE: 91.03.100.024 - K110603
KLANT REF.: 91.03.100.024 - K110603
SERIENUMMER: 23F08084119S982730202
INHOUD: 1,560 kg (R-404a)

## Gegevens

| ONDERHOUD - KOELCEL- VINCI/UGENT | |
|---|---|
| Datum | 25/06/2025 |
| Checklist | • 1 lektesten indien verplicht volgens wetgeving<br>• 2 reinigen condensor<br>• 3 visuele controle buitenunit<br>• 4 controle elektrisch gedeelte<br>• 5 reinigen verdamper<br>• 6 reinigen lekpan<br>• 7 reinigen afvoer en testen met enkele liters water<br>• 8 desinfectie verdamper, lekpan en afvoer<br>• 9 visuele controle verdamper<br>• 10 controole goede sluiting deur (en rubber)<br>• 11 controle deuropener binnenkant (met test)<br>• 12 controle regelaar<br>• 13 controle labeling buitenunit, verdamper en regelaar (K-nr en QR-code Climapulse) |
| Comentaar | Alles oké |

## Uitvoering

### Firma

**VINCI FACILITIES**
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
BE 0508450838

### Technicus

**Milan (UGent) Jurceka**
**Erkenningsnummer:** ERK/TKI/106725

### Handtekening technicus

### Voor kennisname