

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
19/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.100.014 - K090003
(91.03.100.014 - K090003)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
0,900 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
1,88

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,00 kW

KOELVERMOGEN
2,70 kW

TYPE
Airwell GCN9ARC410
Comfort

SERIENUMMER
2271988117

BOUWJAAR
2009

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING

- ☒ binneneunit
- ☒ buiteneunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR
16 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR
24 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR
3,4 °C

PERSGASLEIDING
43 °C

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR
19 °C

RUIMTETEMPERATUUR
21 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER
21,6 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER
10,3 °C

OPGENOMEN STROOM
1,3 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

Oude toestel werking redelijk.

UITVOERING

FIRMA
Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria