

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
10/10/2023KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent**Installatie****91.03.100.078 -
K140703
(91.03.100.078 -
K140703)**GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
AuditNOMINALE INHOUD
4,500 kgKOELMIDDEL
R-410aGWP
2087,50CO₂-EQUIV. (TON)
9,39ELEKTRISCH VERMOGEN
3,30 kWKOELVERMOGEN
12,50 kWTYPE
Mitsubishi FDC125VSX
ComfortSERIENUMMER
A20600024XFBOUWJAAR
2014**GEGEVENS****Mechanisch**

MECHANISCHE REINIGING

- ☒
- binneneunit
-
- ☒
- buiteneunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand	✓	Ja
Ventilatoren	✓	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	✓	Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR

16,6 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR

29,4 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR

3,7 °C

PERSGASLEIDING

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR

5,6 °C

RUIMTETEMPERATUUR

22 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER

22,3 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER

13,9 °C

OPGENOMEN STROOM

1,2 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

UITVOERING

FIRMA

Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

TECHNIEKER

Jonas Prinz

