

Handelingen

DATUM
15/09/2021REFERENTIE
1321 - 4590-2021348051KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent**Installatie**
91.03.100.080 -
K140601
(91.03.100.080 -
K140601)NOMINALE INHOUD
0,850 kgKOELMIDDEL
R-410aGWP
2087,50CO₂-EQUIV. (TON)
1,77KOELVERMOGEN
3,50 kWTYPE
General AOHG12LLCC
ComfortSERIENUMMER
E003731BOUWJAAR
2014**ONDERHOUD**

ZUIGDRUK LD 7,2 bar

ZUIGGASTEMPERATUUR
LD 4,3 °C

CONTROLES	☒ Visuele controle ☒ Controle elektrische klemmenstrook ☒ Ventilator buitenunit ☒ Controle isolatie leidingen ☐ Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld
-----------	--

COMPRESSOR **Ph1:** 1,62 Ampère

BESLUITEN EN OPMERKINGEN	Algemene nazicht, temperaturen en visuele controle--ok. Druk, spanning, stromen en sturing controle--ok. Koeltechnisch onderhoud uitgevoerd.
-----------------------------	--

LEKTEST

REDEN	Periodieke controle van de volledige installatie
-------	---

METHODES	Direct: Gasdetectietoestel
----------	-----------------------------------

VOND PLAATS	Na normale werking
-------------	--------------------

IN HET KADER VAN	Periodieke controle van de volledige installatie
------------------	---

CONFORM DE NORMEN	NBN-EN 378
----------------------	------------

BESLUIT	De installatie voldoet aan de controle- eisen.
---------	---

LEKVERLIES	0% (0,000 kg)
------------	---------------

OPMERKINGEN	N.v.t.
-------------	--------

LEKDETECTIEAPPARATUUR

TYPE/MERK	Leak Seaker II
-----------	----------------

SERIENUMMER	856601
-------------	--------

DATUM VAN IJKING	01/04/2021
------------------	------------

LEKDETECTIEGRENS	5,0 gr/jaar
------------------	-------------

TESTDRUK

LD	n.v.t.
----	--------

HD	n.v.t.
----	--------

UITVOERING

FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
-------	---

TECHNIEKER	Carlos Alberto Maria
------------	----------------------