

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
19/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.100.082 - K140602
(91.03.100.082 - K140602)

GEBOUW
91.03 - Farmacie - Practicum - Hoogbouw - Audit

NOMINALE INHOUD
0,850 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
1,77

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,00 kW

KOELVERMOGEN
3,50 kW

TYPE
General AOHG12LLCC Comfort

SERIENUMMER
E003844

BOUWJAAR
2014

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binneneunit		
☒ buiteneunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand	☒	Ja
Ventilatoren	☒	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	☒	Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
18 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
26 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
2,8 °C		
PERSGASLEIDING		
46 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
20 °C		
RUIMTEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
9 °C		
OPGENOMEN STROOM		
1,8 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Algemene werking in orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria