

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
19/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.100.081 - K030021
(91.03.100.081 - K030021)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,200 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
2,51

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,55 kW

KOELVERMOGEN
5,00 kW

TYPE
Daikin RKS50BVMB
Comfort

SERIENUMMER
2900663

BOUWJAAR
2003

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binnenunit		
☒ buitenunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand	☒	Ja
Ventilatoren	☒	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	☒	Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
18 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
29 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
3 °C		
PERSGASLEIDING		
50 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
23 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
12 °C		
OPGENOMEN STROOM		
3,6 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Oude toestel werking redelijk.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria