

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 39561

Uitgevoerd op
22/09/2025

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 91.03 - Blok A

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: 91.03.110.000 - K230101
KLANT REF.: 91.03.110.000 - K230101-A
INHOUD: 24,600 kg (R-410a)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Direct:** Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: 316-4
SERIENUMMER: 0632.3164 904 1086
DATUM VAN IJKING: 11/12/2024
LEKDETECTIEGRENS: 1,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Laurens (UGent) Millecam
CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_05/T_I_880