



Lektest certificaat

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 45386

Uitgevoerd op
03/07/2026

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 91.03 - Blok A

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: 91.03.110.012 - K160401
KLANT REF.: 91.03.110.012 - K160401
SERIENUMMER: T006847
INHOUD: 2,100 kg (R-410a)

Gegevens lektest

REDEN: Lektest na herstelling
GEBRUIKTE METHODES: **Direct:** Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: Testo 316-4
SERIENUMMER: 0632.3164 904 1086
DATUM VAN IJKING: 11/12/2024
LEKDETECTIEGRENS: 3,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 1,400 kg
RELATIEF: 66,700%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Laurens (UGent) Millecam
CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_05/T_I_880