

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
09/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.110.012 -
K160401
(91.03.110.012 -
K160401)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
2,100 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
4,38

ELEKTRISCH VERMOGEN
2,80 kW

KOELVERMOGEN
8,50 kW

TYPE
General AOHG30LETL
Comfort

SERIENUMMER
T006847

BOUWJAAR
2016

GEGEVENS	
Mechanisch	
MECHANISCHE REINIGING	
☒ binneneunit	
☒ buiteneunit	
TECHNISCHE INSPECTIE	
Carterweerstand	N.v.t.
Ventilatoren	☒ Ja
Isolatie leidingen goede staat?	☒ Nee
Koeltechnisch	
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR	
21,9 °C	
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR	
28,1 °C	
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR	
21,5 °C	
PERSGASLEIDING	
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR	
18,3 °C	
RUIMTETEMPERATUUR	
22 °C	
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER	
22 °C	
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER	
20,8 °C	
OPGENOMEN STROOM	
2,2 Ampere	
Opmerkingen	
OPMERKINGEN	

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz

