

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
10/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.110.013 -
K110903
(91.03.110.013 -
K110903)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
2,100 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
675,00

CO₂-EQUIV. (TON)
1,76

ELEKTRISCH VERMOGEN
3,12 kW

KOELVERMOGEN
9,40 kW

TYPE
General AOHA36LFTL
Comfort

SERIENUMMER
T001907

BOUWJAAR
2011

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binneneunit		
☒ buiteneunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		N.v.t.
Ventilatoren	☒	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	☒	Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
14,5 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
27,2 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
11,8 °C		
PERSGASLEIDING		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
12,7 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
20 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
20,2 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
10,8 °C		
OPGENOMEN STROOM		
6,9 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz

