

Handelingen

DATUM
10/09/2021REFERENTIE
1271 - 4590-2021348053KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent**Installatie**
91.03.110.017 -
K100006
(91.03.110.017 -
K100006)NOMINALE INHOUD
0,700 kgKOELMIDDEL
R-407cGWP
1773,90CO₂-EQUIV. (TON)
1,24ELEKTRISCH VERMOGEN
0,80 kWKOELVERMOGEN
2,40 kWTYPE
Limko Chilly 08
ComfortSERIENUMMER
0705674

ALGEMENE OPMERKINGEN

Werkschakelaar stond uit (toestel is niet in dienst).

ONDERHOUD	
VEILIGHEID LD	1 bar
VEILIGHEID HD	21 bar
CONTROLES	☒ Visuele controle ☒ Nazicht oliepeil ☒ Controle regelapparatuur ☐ Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld
COMPRESSOR	Ph1: 3,6 Ampère
CONDENSOR VENTILATOR	Ph1: 0,57 Ampère
BESLUITEN EN OPMERKINGEN	Algemene werking, temperaturen en visuele controle--ok. Druk, spanning, spanning en waterpeil en temperaturen controle--ok. Koeltechnisch onderhoud uitgevoerd.

LEKTEST												
REDEN	Periodieke controle van de volledige installatie	<table><tr><th colspan="2">LEKDETECTIEAPPARATUUR</th></tr><tr><td>TYPE/MERK</td><td>Leak Seaker II</td></tr><tr><td>SERIENUMMER</td><td>856601</td></tr><tr><td>DATUM VAN IJ KING</td><td>01/04/2021</td></tr><tr><td>LEKDETECTIEGREN S</td><td>5,0 gr/jaar</td></tr></table>	LEKDETECTIEAPPARATUUR		TYPE/MERK	Leak Seaker II	SERIENUMMER	856601	DATUM VAN IJ KING	01/04/2021	LEKDETECTIEGREN S	5,0 gr/jaar
LEKDETECTIEAPPARATUUR												
TYPE/MERK	Leak Seaker II											
SERIENUMMER	856601											
DATUM VAN IJ KING	01/04/2021											
LEKDETECTIEGREN S	5,0 gr/jaar											
METHODES	Direct: Gasdetectietoestel											
VOND PLAATS	Na normale werking											
IN HET KADER VAN	Periodieke controle van de volledige installatie											
CONFORM DE NORMEN	NBN-EN 378											
BESLUIT	De installatie voldoet aan de controle-eisen.	<table><tr><th colspan="2">TESTDRUK</th></tr><tr><td>LD</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>HD</td><td>n.v.t.</td></tr></table>	TESTDRUK		LD	n.v.t.	HD	n.v.t.				
TESTDRUK												
LD	n.v.t.											
HD	n.v.t.											
LEKVERLIES	0% (0,000 kg)											
OPMERKINGEN	N.v.t.											

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Carlos Alberto Maria