

Lektest certificaat

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 41238

Uitgevoerd op
25/06/2025

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 91.03 - Blok A

Installatie

TYPE: Proces
REFERENTIE: 91.03.110.039A - K150606
KLANT REF.: 91.03.110.039A - K150606
SERIENUMMER: 1688310881
INHOUD: 1,700 kg (R-134a)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Indirect:** Temperatuur
Direct: Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: n.v.t.
SERIENUMMER: n.v.t.
DATUM VAN IJKING: n.v.t.
LEKDETECTIEGRENS: n.v.t.

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Milan (UGent) Jurceka
CERTIFICAAT: ERK/TKI/106725