

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
10/10/2023KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent**Installatie****91.03.110.044 -
K170802
(91.03.110.044 -
K170802)**GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
AuditNOMINALE INHOUD
1,250 kgKOELMIDDEL
R-410aGWP
2087,50CO₂-EQUIV. (TON)
2,61ELEKTRISCH VERMOGEN
1,60 kWKOELVERMOGEN
5,20 kWTYPE
Fujitsu AOYG18LALL
ComfortSERIENUMMER
R037424BOUWJAAR
2017**GEGEVENS****Mechanisch**

MECHANISCHE REINIGING

- ☒
- binneneunit
-
- ☒
- buiteneunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand

N.v.t.

Ventilatoren



Ja

Isolatie leidingen goede staat?



Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR

24,3 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR

35,3 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR

3,4 °C

PERSGASLEIDING

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR

11,8 °C

RUIMTETEMPERATUUR

24 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER

24,2 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER

9,6 °C

OPGENOMEN STROOM

4 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

UITVOERING

FIRMA

Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

TECHNIEKER

Jonas Prinz

