

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
11/10/2023KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent**Installatie****91.03.110.048 -
K070017
(91.03.110.048 -
K070017)**GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
AuditNOMINALE INHOUD
1,300 kgKOELMIDDEL
R-410aGWP
2087,50CO₂-EQUIV. (TON)
2,71ELEKTRISCH VERMOGEN
1,20 kWKOELVERMOGEN
3,50 kWTYPE
Airwell GC12N41RC
ComfortSERIENUMMER
2251791358BOUWJAAR
2007**GEGEVENS****Mechanisch****MECHANISCHE REINIGING****TECHNISCHE INSPECTIE**

Carterweerstand N.v.t.

Ventilatoren  JaIsolatie leidingen goede staat?  Ja**Koeltechnisch****AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR**

23,1 °C

UITBLAASTEMPERATUUR CONDENSOR

28,6 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR

9,8 °C

PERSGASLEIDING**VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR**

11,8 °C

RUIMTETEMPERATUUR

20 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER

19,9 °C

UITBLAASTEMPERATUUR VERDAMPER

13,1 °C

OPGENOMEN STROOM

4,7 Ampere

Opmerkingen**OPMERKINGEN****UITVOERING**FIRMA
Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084TECHNIEKER
Jonas Prinz