

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
10/10/2023KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent**Installatie****91.03.110.045 -
K210502
(91.03.110.045 -
K210502)**GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
AuditNOMINALE INHOUD
2,600 kgKOELMIDDEL
R-32GWP
675,00CO₂-EQUIV. (TON)
1,76ELEKTRISCH VERMOGEN
4,00 kWKOELVERMOGEN
12,50 kWTYPE
DAIKIN
AZAS125M7Y1B
ComfortSERIENUMMER
3003867BOUWJAAR
2020**GEGEVENS****Mechanisch**

MECHANISCHE REINIGING

- ☒
- binneneunit
-
- ☒
- buiteneunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand

N.v.t.

Ventilatoren



Ja

Isolatie leidingen goede staat?



Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR

25,8 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR

35,9 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR

16,3 °C

PERSGASLEIDING

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR

12,8 °C

RUIMTETEMPERATUUR

22 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER

22 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER

14,2 °C

OPGENOMEN STROOM

3,1 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

UITVOERING

FIRMA

Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

TECHNIEKER

Jonas Prinz

