



Lektest certificaat

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 45973

Uitgevoerd op
04/08/2026

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)
REFERENTIE: UGent 91.03 - Blok A

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: 91.03.130.017 - K230201
KLANT REF.: 91.03.130.017 - K230201
SERIENUMMER: 22701204
INHOUD: 1,300 kg (R-32)

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Direct:** Gasdetectietoestel
TESTDRUK LD: 7,0 bar
TESTDRUK HD: 24,0 bar

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: Lektester Testo 316-4 (WA) REGGY -L
SERIENUMMER: 0632.3164
DATUM VAN IJKING: 08/01/2024
LEKDETECTIEGRENS: 4,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: 0%

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **VINCI FACILITIES**
ADRES: Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
CERTIFICAAT: ENREF/00355

Technieker

TECHNIEKER: Reggy (UGent) Landuyt
CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_02/T_I_908