



ONDERHOUD - A.C. LUCHT/LUCHT - VINCI/UGENT

Uitgevoerd op 04/08/2026

Klant

NAAM: **UGent**
ADRES: Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent (Vlaams Gewest)

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: 91.03.130.017 - K230201
KLANT REF.: 91.03.130.017 - K230201
SERIENUMMER: 22701204
INHOUD: 1,300 kg (R-32)

Gegevens

ONDERHOUD - A.C. LUCHT/LUCHT - VINCI/UGENT	
DATUM	04/08/2026
CHECKLIST	<ul style="list-style-type: none">• 1 lektesten indien verplicht volgens wetgeving• 2 reinigen condensor• 3 visuele controle buitenunit• 4 controle elektrisch gedeelte• 5 reinigen binnenunit• 6 reinigen lekpan• 7 reinigen afvoer en testen met enkele liters water• 8 controle werking condenspomp indien aanwezig• 9 desinfectie binnenunit, lekpan en afvoer• 10 visuele controle binnenunit• 11 reinigen filters binnenunit• 12 controle bediening• 13 controle labeling buitenunit, binnneunit en regelaar (K-nr en QR-code Climapulse)
COMMENTAAR	Oké

Uitvoering

Firma

VINCI FACILITIES
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
BE 0508450838

Technicus

Reggy (UGent) Landuyt
Erkenningsnummer: KOEL/AIB/E_02/T_I_908

Handtekening technicus

Voor kennisname