

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
12/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.130.021 - K080006
(91.03.130.021 - K080006)

GEBOUW
91.03 - Farmacie - Practicum - Hoogbouw - Audit

NOMINALE INHOUD
2,550 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
5,32

ELEKTRISCH VERMOGEN
3,80 kW

KOELVERMOGEN
11,00 kW

TYPE
Airwell
GCN37NRC230VR410.AW
Comfort

SERIENUMMER
2675069775

BOUWJAAR
2009

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binneneunit		
☒ buiteneunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand	☒	Ja
Ventilatoren	☒	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	☒	Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
20 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
30 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
4,8 °C		
PERSGASLEIDING		
53 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
23 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
10 °C		
OPGENOMEN STROOM		
4,2 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Oude toestel werking redelijk.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria